



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 1818/2025, spis UJD SR 985-2025 (3788-2024)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 93/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómovej elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektu zmeny IPR EMO53800 (NZ č. 500819684)
„Riešenie zníženia teploty na podlaží +14,7 m v SO 805/1-01 Pozdĺžna etažérka –
Fáza 1 - Vzduchotechnika 1,2SAF40 - Výmena pôvodných odsávacích ventilátorov“
v JE EMO 1,2,

a

na realizáciu zmeny č. 192/2024 v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe, revízia 1,
pre 1. a 2. blok EMO - PPBS/92,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2 obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) č. L2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“ v dodatku č. 21 „Modulárny istič iC60N + pomocný kontakt“, č. dokumentu Z23019-DOT21-001, rev. 00, a v dodatku č. 22 „Termistorové relé 3RN2“, č. dokumentu Z23019-DOT22-001, rev. 00,

a

realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2 v rozsahu dokumentu „Modulárny istič iC60N + pomocný kontakt“, č. dokumentu Z23019-PNK21-001, rev. 00, a dokumentu „Termistorové relé 3RN2“, č. dokumentu Z23019-PNK22-001, rev. 00.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 30. 9. 2024 zn. SE/01287/012983/2024/PJ začal dňom 7. 10. 2024 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu zmeny IPR EMO53800 (NZ č. 500819684) pre JE EMO 1,2, vo veci schválenia zmien PLKVZ IPZK č. L2/2 „Rozvádzače Uniblock“ formou dodatku č. 21 a 22, vo veci schválenia zmeny v požiadavkách na kvalitu VZ JE EMO 1,2 a vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny č. 192/2024 v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe, revízia 1, pre JE EMO 1,2.

Predmetom projektu zmeny je výmena pôvodných odsávacích ventilátorov v počte 11 ks, ktoré nedosahujú svoj projektovaný vzduchový výkon, za nové axiálne ventilátory – na 1. bloku 5 ks, na 2. bloku 6 ks. Cieľom projektu zmeny je dosiahnuť minimálny projektovaný vzduchový výkon a tým zlepšiť požadované parametre kvality prostredia v miestnosti č. 4167 na kóte +14,7 m v stavebnom objekte 805/1-01 Pozdĺžna etažérka. Nové ventilátory budú vybavené elektromotormi s vyšším elektrickým výkonom (7000 m³/hod/ventilátor), preto je nutná úprava v rozvádzačoch, z ktorých sú napájané spomenuté ventilátory. V rámci projektu zmeny sa realizuje výmena pôvodných VZ za nové – modulárne ističe iC60N s pomocným kontaktom od výrobcu Schneider Electric a dopĺňajú sa nové VZ – termistorové relé 3RN2 od výrobcu Schneider.

Dotknuté rozvádzače, z ktorých sú napájané nové axiálne ventilátory, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III (ventilátory 2. bloku), resp. nie sú zaradené do BT (ventilátory 1. bloku). Rovnako aj nové schvaľované ventilátory nie sú zaradené do BT.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si

úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 8916/2024 zo dňa 14. 10. 2024 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 449/2024 zo dňa 14. 10. 2024 správne konanie prerušil, následne dňa 30. 10. 2024 prerušenie konania správoplatnil.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 28. 1. 2025 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 4748/2025-1.11/pm, 81636/2024 zo dňa 28. 1. 2025. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoloacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Nakoľko však realizácia projektu zmeny IPR EMO53800 nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, MŽP SR v rámci tohto povoloacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR má taktiež za to, že realizácia projektu zmeny IPR EMO53800 nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedené v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k projektu zmeny IPR EMO53800 v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Plán kontrol a skúšok pre etapu montáže, ev. č. Z23019.2-G1-005, rev. 01,
2. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. Z23019-RZSMK-001, rev. 00,

v súlade § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu zmeny je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), prílohy č. 7 písm. a), b), e), g), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel O vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z., č. 104/2016 Z. z. a spĺňa § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 24. 2. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Juraj Václav, PhD.
riaditeľ odboru jadrových materiálov

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 24-02-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia: 11-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Dátum zvesenia: 12-03-2025

Odtlačok pečiatky a podpis:



Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť