

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3789-2024; 10856/2024

Trnava

6. 12. 2024



ROZHODNUTIE č. 528/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

Výrok

zmenu

dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia na prevádzku 1. a 2. bloku JE EMO uvedenú v dokumentoch:

Pracovný postup – Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. blok – kniha č. 1, č. 1-PCP/8130-1, vyd. 04, rev. 02,

Pracovný postup – Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. blok – kniha č. 2, č. 1-PCP/8130-2, vyd. 04, rev. 02,

Pracovný postup – Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 2. blok – kniha č. 1, č. 2-PCP/8130-1, vyd. 03, rev. 02,

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentov č. 1-PCP/8130-1,-2, vyd. 04, rev. 01 a 2-PCP/8130-1,-2, vyd. 03, rev. 01, schválených rozhodnutím úradu č. 242/2022.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 03.10.2024 zn. SE/01280/012812/2024/AA začal dňom 07.10.2024 správne konanie vo veci schválenia zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia na prevádzku 1. a 2. bloku JE EMO obsiahnutých v dokumentoch 1-PCP/8130-1,-2, vyd. 04, rev. 02, 2-PCP/8130-1,-2, vyd. 03, rev. 02.

Rozsah zmien v nových revíziách posudzovaných pracovných postupov je popísaný v dokumente „Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. ku zmenám dokumentov 1-PCP/8130 Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 1. blok, 2-PCP/8130 Program prevádzkových kontrol NDT SE-EMO 2. blok, zo dňa 19.09.2024. Zmeny v pracovných postupoch vyplývajú z prevádzkových skúseností na zahraničných JE a spočívajú v doplnení dvoch nových kontrolných miest – zvarových spojov pre potrubné trasy 1,2JNB40BR001.004. Pre dve nové kontrolné miesta boli aj na základe analýzy č. RS/20100/2024/21 zo dňa 27.03.2024 predpísané kontroly vizuálnou metódou, kapilárnou metódou a ultrazvukovou metódou.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 16 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam, požiadavky uvedené v § 9 písm. a) – g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a je v súlade s požiadavkami na zabezpečenie kvality a s požiadavkami na kvalitu dotknutých vybraných zariadení.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atomového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika