



Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 1 4 / 2 0 2 2

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu

projektovej zmeny IPR M20005 TŠ 199 Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO 1,2, časť NZ 501847328 „Realizácia nápravných opatrení (výpočtové aj nevýpočtové hodnotenie)“

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 1. a 2. bloku JE EMO v rozsahu predloženej projektovej a realizačnej dokumentácie pre 1. a 2. blok časť projektu NZ č. 501847328.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 22.11.2021 zn. SE/2021/040126/PJ začal dňom 24.11.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny VZ 1. a 2. bloku JE EMO, ako aj vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadala k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom riaditeľky odboru 320 č. 8835/2021 zo dňa 29.11.2021.

Úrad prijal dňa 22.12.2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 2386/2021-1.7./sr 69352/2021 zo dňa 20.12.2021.

MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov **záväzné stanovisko** v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie povoloňacieho konania, predmetom ktorého je vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR M20005 (NZ č. 501847328) „Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov EMO 1,2, časť Realizácia nápravných opatrení (výpočtové aj nevýpočtové hodnotenie), ako aj schválenie požiadaviek na kvalitu seizmického z odolnosti dotknutých VZ, je z koncepcného hľadiska **v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007-3. 4/hp zo dňa 21.12.2007, s rozhodnutiami vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami.

Predmetom projektovej zmeny IPR M20005, časť projektu pre NZ č. 501847328 je oprava kútových zvarov zarážok podpier, zrušenie bočných zarážok klzných podpier potrubí, doplnenie zvarov kotvení chladiacich agregátov (chladičov), doplnenie chýbajúcich skrutiek a výmena skrutiek podporných konzol chladičov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

Realizačná dokumentácia 1. blok časť projektu NZ č. 501847328:

1. Zariadenia pre hermetickú zónu, 2021031-4-P-0-0-20-0, rev. 00.
2. Zariadenia pre vzduchotesnú zónu, 2021031-4-P-0-0-30-0, rev. 00.
3. Potrubie technickej chladiacej vody pre dôležité spotrebiče, 2021031-4-P-0-0-10-0, rev. 00.

Realizačná dokumentácia 2. blok časť projektu NZ č. 501847328:

4. Zariadenia pre hermetickú zónu, 2021031-4-P-0-0-40-0, rev. 00.
5. Zariadenia pre vzduchotesnú zónu, 2021031-4-P-0-0-50-0, rev. 00.
6. Plnenie požiadaviek podľa vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011z. z. § 9 ods. 3 písm. a) až g) vrátane posúdenia návrhu na zmenu a hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny nezávislým posudzovateľom.

Spoločná montážna dokumentácia TŠ 199:

7. Plán kontrol a skúšok, PKS-PFS-2021-124, rev.00.
8. Technologický postup s prílohami, TP-PFS-2021-128, rev. 00.
9. Bezpečný pracovný postup, zvaracie, zámočnicke a montážne práce, BOZP-PFS-2021-259, rev. 00.
10. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, BOZP-PFS-2021-258, rev. 00.
11. Analýza rizík, BOZP-PFS-2021-258, rev. 00.
12. Bezpečný pracovný postup, zvaracie, zámočnicke a montážne práce, BOZP-PFS-2021-261, rev. 00.

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetnej zmene úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) a požiadavky na kvalitu sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. b), c), j), k), l) body 2 a 5, písm. n), o) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Posudzované dokumenty obsahujú špecifikácie kvality hutníckych materiálov nových častí a prídavných materiálov na zváranie, bezpečný pracovný postup, detailné výkresy a výkresy priestorového rozloženia stavebných objektov, plán kontrol a skúšok montáže, technologický postup výroby a montáže, technologické postupy zvárania, protokoly o schválení postupu zvárania, ako aj stanovisko zodpovedného projektanta.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy (BT) III, nové komponenty a kotvenia sú zaradené do BT IV.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava 25.01.2022

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty prípadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis: