

**Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.  
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
o začatí, uskutočňovaní a o skončení správnych konaní vo veciach, ktoré  
sú predmetom záujmu verejnosti vedených  
na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“)**

Podľa § 8 ods. 10 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) ÚJD SR doručuje účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu v konaní podľa atómového zákona alebo stavebného zákona rozhodnutie o vydaní súhlasu alebo povolenia, výzvu, upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť verejnou vyhláškou.

Poučenie pre týchto účastníkov konania: ÚJD SR zverejňuje písomnosti, ktoré sa doručujú verejnou vyhláškou, na elektronickej úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk), na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Číslo správneho konania</b> | UJD SR 1347-2022  |
| <b>Účastník konania</b>        | Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“) pre jadrové zariadenie JE EMO 1,2.   |
| <b>Začatie konania</b>         | Žiadosť č. SE/2022/004188/Ga z 01.02.2022 doručená ÚJD SR 03.02.2022 zaregistrovaná pod číslom 818/2022 v spise UJD SR 1347-2022.   |
| <b>Predmet konania</b>         | <p>Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny IPR EMO M20005 NZ 501813263 na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 (TŠ141) podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov.</p> <p>IPR M20005 NZ 501813263 – Prehodnotenie klasifikácie budov a zariadení blokov JE EMO 1,2 „Vypracovanie návrhov a realizačných projektov zosilnenia lokálnych stavebných konštrukcií v mieste pôsobenia veľkých komponentov – tlakový zásobník H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> (hydroakumulátor)“.</p> <p>Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny dodatkov č. 08 a č. 15 IPZK Y11 „SO 800/1-01 Budova reaktorov I. HVB, časť „E“ Box parogenerátorov“ podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona.</p> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <p>Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona.</p>  |
| <b>Priebeh konania</b>         | <p>03.02.2022 – doručenie žiadosti na ÚJD SR<br/> 04.02.2022 – prevzatie a štúdium zaslanej dokumentácie v rámci úradu</p> <p>09.02.2022 – vyžiadané stanovisko MŽP SR a odborov 210, 240<br/> 09.02.2022 – vydané rozhodnutie úradu č. 54/2022 o prerušení SpK z dôvodu chýbajúceho stanoviska MŽP SR k predloženej projektovej zmene</p> <p>25.02.2022 – prijaté záväzné stanovisko MŽP SR<br/> 21.03.2022 – doručenie doplnenia podania listom č. SE/2022/010384/Ga na ÚJD SR, ktoré bolo zaregistrované pod číslom 2217/2022 v spise č. ÚJD SR 1347-2022</p> <p>23.03.2022 – zverejnenie návrhu rozhodnutia č. 92/2022. ÚJD SR zverejnením návrhu rozhodnutia dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom poriadku a to v termíne do 7 kalendárnych dní, t. j. do 30.03.2022.</p> <p>31.03.2022 - ÚJD SR v príslušnom SpK vydal rozhodnutie č. 92/2022 dňa 31.03.2022.<br/> Na základe zverejnených informácií k správne konaniu je doručenie rozhodnutia účastníkom podľa § 8 ods. 10 atómového zákona zabezpečené verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 20 dní do 19.04.2022.<br/> Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.</p> <p>20.04.2022 - ÚJD SR v príslušnom SpK po doručení rozhodnutia účastníkom konania verejnou vyhláškou zverejnil rozhodnutie č. 92/2022 dňa 20.04.2022. Na základe poučenia z rozhodnutia podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava / Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Dňom doručenia pre určenie lehoty na podanie rozkladu je 19.04.2022.“</p> |
| <b>Dotknuté správne orgány</b> | MŽP SR  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Miesto, kde je rozhodnutie vydané v povološacom konaní k nahliadnutiu verejnosti</b>  |   |
| <b>Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení</b>   |   |
| <b>Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny</b>                    |   |
| <b>Informácia o účasti verejnosti v povološacom konaní</b>   |   |
| <b>Skončenie konania</b>   | <b>Dňa 05.05.2022 bolo ukončené správne konanie č. ÚJD SR 1347-2022 po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia č. 92/2022 dňa 05.05.2022. ÚJD SR vydal rozhodnutie č. 92/2022, ktorým vydal súhlas na realizáciu predmetnej zmeny, schválil zmenu požiadaviek na zabezpečovanie kvality a požiadavky na kvalitu VZ na JZ JE EMO12.</b> |
| <b>Informácia o dátume nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia</b>   | <b>Rozhodnutie č. 92/2022 nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05.2022.</b>   |
| <b>Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo k stavbe vydané</b> |   |
| <b>Vysvetlivky:</b><br>SpK – Správne konanie   |   |

**Poznámka:** formulár je možné v prípade potreby rozšíriť aj o ďalšie kolónky vložením ďalšieho riadku.