



Číslo: /2022

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

ROZHODNUTIE č. /2022
o prerušení správneho konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 Správneho poriadku resp. podľa § 8 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

p r e r u š u j e

pre Jadrovú a vyrad'ovaciú spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom v Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10788/T (ďalej len „JAVYS, a.s.“),

správne konanie vo veci

schválenia zmeny podľa § 2 písm. w) bod 2 dokumentu „8-TPP-802 Kontrola bariér zberných a zásobných nádrží KRAO v JAVYS, a. s.“, vydanie č. 1.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote **do 60 dní** odo dňa doručenia tohto rozhodnutia svoju žiadosť doplnili tak, aby boli odstránené nasledovné nedostatky podania:

- 1) Vykonať kontrolu súladu celého dokumentu 8-TPP-802 s dokumentáciou, na ktorú sa odvoláva (okrem HMGov aj TPP a FZP).

2) Vyznačiť predpísané intervaly kontrol v 8-TPP-802 takým spôsobom, aby boli jednoznačné.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku, pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené bude správne konanie v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 01.12.2022 zn. 2022/09121/2500/Bár začal dňom 01.12.2022 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentu „8-TPP-802 Kontrola bariér zberných a zásobných nádrží KRAO v JAVYS, a. s.“, vydanie č. 1, ktorý nahradí prevádzkový predpis 9-TPP-831 „Kontrola bariér na JE A1“ vydanie č.4. Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť.

Nový prevádzkový predpis 8-TPP-802, vyd. 1 bol porovnaný s HMG prevádzkových kontrol vybraných zariadení, na ktoré sa vo svojom texte odvoláva. Pri náhodnom výbere požiadaviek z 10-HMG-801 vyd. 4 a 13-HMG-801 vyd. 3 boli zistené nasledovné nesúlady:

- 8-TPP-802 str. 5 tabuľka 5.2 riadok 3 pre C-BB 10001 je predpísané v intervale 3 x 6 rokov UZH stien. Správne má byť podľa 10-HMG-801 str. 18 posledný riadok 08 - meranie hrúbky stien ultrazvukom 1 x ročne.
- V celom dokumente 8-TPP-802 sa veľakrát opakuje v rozsahu kontroly označenie 3 x 6 rokov. Ide o zavádzajúce a chybné označenie, nakoľko to neznamena 3 x kontrola za 6 rokov, ale prvá kontrola po 3 rokoch a následne každých 6 rokov. V dokumente 10-HMG-801 je použité označenie 3/6 rokov poprípade v 13-HMG-801 interval 3 a 6 rokov - následne sú tieto intervaly vysvetlené vo všeobecne časti alebo v skratkách príslušného dokumentu.
- 8-TPP-802 str. 7 tabuľka 5.3 riadok 2 pre 9TZ1B01 je predpísané meranie vodorovného posunu. Správne má byť podľa 13-HMG-801 str. 95 zvary plášťa 9TZ1B01 - druh kontroly PT, čo je kapilárna skúška.

Súlad s inými HMG prevádzkových kontrol po zistení uvedených nedostatkov už nebol kontrolovaný, pretože, v súlade s požiadavkou prílohy 4 časť B odd. I diel G vyhlášky č. 430 /2011 o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky ÚJD SR č. 103/2016 Z. z., je zodpovednosťou držiteľa povolenia predkladať na úrad dokumentáciu vypracovanú správne a v súlade s ich vlastnou internou dokumentáciou. Nedostatky podania sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať rozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Trnava 20.12.2022

Ing. Miroslav Drahoš
riaditeľ odboru
rádioaktívnych odpadov a vyradovania JZ