

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činnostíOkružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2021/040 045/04

Kontakt

033 5973580

/033 5973316

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

23.11.2021

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu IPR EBO B19005/1/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov na 3. a 4. bloku JE EBO V2 – PG45“, zmenou bezpečnostnej správy, schválenie zmeny plánov kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu IPR EBO B19005/1/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov na 3. a 4. bloku JE EBO V2 – PG45“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom realizácie projektu je náhrada pôvodných heterogénnych zvarových spojov za nové heterogénne zvarové spoje (vyrobené ako domerky) v dielenských podmienkach automatizovaným spôsobom zvarovania s nanosenou ochrannou niklovou vrstvou koreňa zvaru.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality IPZK: VÍT – IPZJ – PG – 1/82 dodatok č. 30, ktorý sa nachádza v realizačnej dokumentácii v časti I. „Doklady“.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 202002304-4-I-0-PNK-26-0, ktoré sa nachádzajú v realizačnej dokumentácii v časti I. „Doklady“.

Podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. Zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny

prevádzkového predpisu „Bezpečnostná správa JE V2“, revízia č. 90, ktorú Vám predkladáme v prílohe č. 2.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v projektovej dokumentácii v časti I. „Doklady“.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.



Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projektová dokumentácia IPR EBO B19005/1/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov na 3. a 4. bloku JE EBO V2 – PG45“,
2. , Bezpečnostná správa JE V2, revízia č. 90,
3. CD.

Na vedomie

54000, 54010, 54011, 53000, 20310