

Jadrová bezpečnosť
Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01355/013790/2025/AA	Jakab/036 636 2785 Ács/036 636 3822	Mochovce 7.10.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny IPR M22032 (NZ č. 502030879), schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia, schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v bezpečnostnom predpise 7-BSP/0001 „Bezpečnostná správa EMO 1,2“

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“), v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa:

IPR M22032 (NZ č. 502030879) „Riešenie prehrievania vývodov na ROKO zo systémových rozvádzačov“.

Predmetom projektu zmeny je obmedziť tvorbu tepla na spojoch poistkového odpojovača, ktoré boli identifikované ako zdroj tepla a to výmenou prepojovacích vodičov s väčším prierezom a v spôsobe ich pripojenia. Rozvádzače dotknuté zmenou sú podľa vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy BT II i. Z hľadiska seizmickej odolnosti sú dotknuté relé zaradené do seizmickej kategórie SK-1a.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) podľa:

PLKVZ L 31 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV pre BT 2“, revízia č. 3.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny príslušných požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 atómového zákona žiadajú ÚJD SR o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny bezpečnostného predpisu 7-BSP/0001 „Bezpečnostná správa EMO 1,2“ formou vydania č. 01, revízie č. 25.

SE, a. s., zasielajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“).

Realizácia projektu je plánovaná počas generálnych odstávok postupne v rokoch 2026 a 2027.

SE, a. s., príslušnú dokumentáciu k žiadosti zasielajú ÚJD SR v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.



Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 00 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styk s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny IPR M22032 (NZ č. 502030879) „Riešenie prehrievania vývodov na ROKO zo systémových rozvádzačov“,
2. PLKVZ L31 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV pre BT 2“, revízia č. 3,
3. Požiadavky na kvalitu podľa prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. 7-BSP/0001 „Predprevádzková bezpečnostná správa“, vyd. 01, rev. 25 – zmenené strany,
5. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
6. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
7. CD nosič.

Na vedomie

50000, 52010, 54020, 53000, B3010, B3030, 20310