



Číslo: XXX/2024 spis UJD SR 3984-2024

Slovenské elektrárne, a. s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

ROZHODNUTIE č. XXX/2024

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“)
– napájacie potrubné systémy v rozsahu dokumentu č. PNM34142143,
rev. 06, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, 4. bloku JE Mochovce.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ uvedených v dokumentoch č. PNM34800374, rev. 03, PNM34800372, rev. 06, PNM34197374, rev. 06, schválených rozhodnutím úradu č. 279/2022 a v dokumente č. PNM34197375, rev. 11, schváleného rozhodnutím úradu č. 191/2023.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 25.10.2024 zn. SE/00001/014142/2024 začal dňom 28.10.2024 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre potrubné systémy napájacej vody, bližšie identifikované vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia a v dokumentácii priloženej v žiadosti. Posudzované VZ patria do čiastkového prevádzkového súboru – Spojovacie potrubie sekundárnej časti v hlavnom výrobnom bloku, 4. bloku JE Mochovce.

Zmeny v predložených požiadavkách na kvalitu pre etapu montáže sú spôsobené zosúladením projektovej dokumentácie s vydanou dokumentáciou manažérstva kvality, aktualizáciou zoznamov predmetných trás a technologických postupov zvárania, zapracovaním požiadaviek na kontrolu a delenie materiálu a aktualizáciou legislatívnych požiadaviek úradu.

Upravené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných potrubných systémov napájacej vody sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

1. Technologický postup montáže LOT 24, č. PNM34800374, rev. 04,
2. Technologický postup montáže LOT21, č. PNM34800372, rev. 11,
3. Plán kontrol a skúšok Lot 21 – Montáž, č. PNM34197374, rev. 09,
4. Plán kontrol a skúšok Lot 21 – Montáž, č. PNM34197375, rev. 15.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b, 2a, 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II. a III.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. k), l) bod 2), písm. n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené úradom rozhodnutiami č. 764/2013, 499/2015, 279/2022 a č. 191/2023. Relevantný plán kvality VZ č. PNM34142125, rev. 07 bol schválený úradom rozhodnutím číslo 191/2023.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v dokumente „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality - Podľa vyhlášky ÚJD SR 431/2011 Z. z., § 9, Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností