



Číslo: 3193/2025 ; spis UJD SR 1047-2025 (4008-2024)

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

ROZHODNUTIE č. 189/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 27 správneho poriadku

predlžuje

pre Jadrovú a vyrad'ováciu spoločnosť, a.s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

lehotu na doplnenie podania
uvedenú v rozhodnutí úradu č. 523/2024
o 60 dní.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 29.10.2024 značky 2024/07887/5310/Glo začal dňom 29.10.2024 správne konanie č. UJD SR 4008-2024 vo veci „Žiadosť o schválenie zmien v prevádzkových predpisoch „13-BSP-001 Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach, vydanie č. 2 revízia č. 1, kapitola č. 10 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP, vydanie č. 2, revízia č.1“ a „13-LAP-001 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP, vydanie č. 3“ a „13-LAP-002 Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP, vydanie č. 3“.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že plnenie podľa § 9 ods. 1 a ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. je nedostatočné. Vyradením jedného z troch systémov monitorovania objemovej aktivity (rádiometer KALINA) vypúšťanej vzdušniny ventilačným komínom v mokrej časti MSVP príde k zmene úrovne kvality monitorovania z hľadiska radiačnej ochrany. V návrhu opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny nie je navrhnutá náhrada rádiometra KALINA iným systémom monitorovania objemovej aktivity vypúšťanej vzdušniny ventilačným komínom. V predložennom plnení podľa § 9 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 431/2011 Z. z. chýba analýza príčin navrhovaných zmien ako aj odôvodnenie cieľa zmeny. Týka sa to aj ostatných zmien v LaP. Všetky zmeny podľa § 2 písm. w) atómového zákona LaP a PpBS nie sú zdôvodnené a starostlivo naplánované.

Vyradenie rádiometra KALINA úrad považuje za významnú zmenu z hľadiska radiačnej ochrany. Podľa § 32 ods. 3 písm. a) bod 4d zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) vydáva záväzné stanovisko pre jadrové zariadenia z hľadiska radiačnej ochrany k návrhu na stavebné a technologické zmeny významné z pohľadu radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia. Úrad požaduje žiadosť doplniť o súhlasné záväzné stanovisko ÚVZ SR, ktoré odsúhlasí uvedenú významnú zmenu z hľadiska radiačnej ochrany. Záväzné stanovisko ÚVZ SR považujeme podľa § 32 ods. 2 za podklad pre rozhodnutie. Preto pre chýbajúce stanovisko úrad vydal rozhodnutie č. 523/2024 zo dňa 04.12.2024 o prerušení konania a v lehote 90 dní žiadal o odstránenie nedostatkov podania.

Úrad dňa 14.03.2025 prijal žiadosť od žiadateľa značky 2025/02076/5310/Glos, zo dňa 10.03.2025 o predĺženie lehoty na doplnenie podania o 60 dní z rozhodnutia úradu č. 523/2024 zo dňa 04.12.2024. Žiadateľ stále nedoplnil podanie podľa požiadaviek úradu a preto žiada o predĺženie lehoty kvôli chýbajúcemu stanovisku ÚVZ SR. Úrad po posúdení žiadosti súhlasí s predĺžením lehoty.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Zároveň úrad upozorňuje, že ak žiadateľ nedostatky svojho podania v danej lehote neodstráni, konanie bude podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku a § 8 ods. 8 zákona 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zastavené.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad

jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 02.04.2025



Ing. Juraj Václav, PhD.

riaditeľ odboru

odbor jadrových materiálov

v zastúpení

Ing. Adam Benc

inšpektor jadrovej bezpečnosti

odbor jadrových materiálov