



Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01354/014254/2024/Mc

Kontakt

036 6362706

033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

29.10.2024

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektu zmeny č. 502075065 „Modifikácia v uzle konštrukcie rozvážacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel, typ GCN-317“, žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ č. DRJ-012/82, dodatok č. 16, schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ a žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny v prevádzkovom predpise 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2, rev. č. 111

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu zmeny č. 502075065 „Modifikácia v uzle konštrukcie rozvážacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel, typ GCN-317“ JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom realizácie projektu zmeny č. 502075065 je:

- výmena jestvujúcej príruby RK s defektami za novú kovanú po celej výške pripojenú zváraním k telesu rozvážacieho kola,
- zámena jestvujúceho navareného náboja s defektami, ochranným puzdrom a zaistovacím puzdrom za nový montovaný náboj s ochranným puzdrom, zaistovacím krúžkom, vnútornými a vonkajšími skrutkami pre uchytenie tepelnej bariéry,
- doplnenie nového prvku statického snímateľného tieniaceho vlnovca do priestoru rozvážacieho kola a obežného kola – impelera AO, umiestneného na hriadeli HCČ.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ (ďalej len IPZK) č. DRJ-012/82 „Hydraulické časti HCČ, GCN-317“, dodatok č. 16 „Nové komponenty pre HCČ – príruha, náboj, puzdro, vlnovec“, ktorý Vám predkladáme v príloha č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení, ktorý Vám predkladáme v príloha č. 3.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o súhlas so zmenou prevádzkového predpisu 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 111, kapitoly 5.4 „Zariadenia a komponenty systému chladenia reaktora“, ktorú Vám predkladáme v prílohe č. 5. Aktualizácia dotknutej kapitoly je vypracovaná z dôvodu realizácie projektu zmeny č. 502075065 „Modifikácia v uzle konštrukcie rozvážacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel, typ GCN-317“.

V prílohe č. 6 zasielame „Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska“.



Upozomenie:

6-BSP/002 Technická správa pre podporu posudzovania dokumentácie (iba na CD), obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám


S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Ing. Tomáš Urminský
manažér bezpečnosti

Prílohy

1. Projekt zmeny č. 502075065 „Modifikácia v uzle konštrukcie rozvážacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel, typ GCN-317“,
2. IPZK VZ č. DRJ-012/82 „Hydraulické časti HCČ „GCN-317“, dodatok č. 16 „Nové komponenty pre HCČ – príruha, náboj, puzdro, vlnovec“,
3. Požiadavky na kvalitu VZ,
4. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Prevádzkový predpis 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO-V2“, revízia č. 111,
6. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
7. CD 

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300