



## OSOBNÉ PODANIE

Úrad jadrového dozoru SR

Podstatná Trnava

Došlo: 09.12.2021

Evidenčné číslo: 9238/2021

Číslo spisu: ÚJD SR 3908 - 2021

Prílohy: 1 + CD Číslo útvaru: 340V

Úrad jadrového dozoru SR  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Ing. Peter Uhrík  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
2021/09815/3300/Mič

Vyhavuje/linka  
Ing. [redacted] /4307

Jaslovské Bohunice  
6.12.2021

**Vec** Žiadosť o schválenie zmeny v 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“

Vážený pán generálny riaditeľ,

v súlade s § 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov Vás týmto žiadame o schválenie zmeny na JZ JE V1 podľa § 2 písm. w) bod 2 z dôvodu úprav v prevádzkovom predpise 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“, vydanie č. 6.

Prevádzkový predpis 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“ stanovuje spôsob prevádzky ventilačných systémov umiestnených v reaktorovni a v budove pomocných prevádzok elektrárne JE V1.

Predkladanú zmenu v prevádzkovom predpise 5-TPP-265 spôsobila potreba jeho aktualizácie z dôvodu realizácie už ukončených demontážnych prác projektu BIDSF D4.4B (Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 1. časť), resp. prebiehajúcich demontážnych prác Projektov BIDSF D4.2 (Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu) a D4.4C.01 (Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť).

Realizácia uvedených projektov bola schválená rozhodnutiami a posúdená listami ÚJD SR :

- Projekt D4.4B Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 1. časť, časť DZM5320/2018 „Demontáž systémov v SO 800:V1“ – list ÚJD SR č. 4475/2019
- Projekt D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu, časť DZM5310/2017 „Demontáž kontaminovaných zariadení“ – rozhodnutie ÚJD SR č. 235/2018
- Projekt D4.4C.01 Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, časť DZM5364/2019 „Demontáž systémov v HVB“ a časť DZM5366/2019 „Demontáž systémov v BPP a súvisiacich stavebných objektov“ – list ÚJD SR č. 3973/2021

Zároveň Vám ako plnenie § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. v znení vyhlášky č.104/2016 Z.z. oznamujeme nasledovné:

a) **Analýza príčin navrhovanej zmeny s odôvodnením cieľa zmeny**

Zmenu v prevádzkovom predpise 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“ spôsobila realizácia projektov BIDSF D4.4B, D4.2 a D4.4.C01.

V Prevádzkovom predpise 5-TPP-265 došlo k nasledujúcim úpravám:

- v celom texte drobné gramatické opravy, zarovnanie textu, prečíslovanie kapitol a príloh
- zrušenie kapitol prevádzky a popisu vzduchotechnického recirkulačného systému chladenia hermetickej zóny SR-11 (SR-61) demontovaného projektom D4.4B
- zrušenie kapitol prevádzky a popisu vzduchotechnického recirkulačného systému chladenia hermetickej zóny SR11 (SR61) – časť hermetická zóna, VZT recirkulačného systému chladenia paluby HCC SR-14 (SR-64) a VZT systému skafandrového vzduchu SP-6 demontovaných projektom D4.2
- zrušenie kapitol prevádzky a popisu vzduchotechnických recirkulačných systémov bazéna výmeny a bazéna skladovania SR-12 (SR-62), SR-13 (SR-63), jódových filtrov VZT systému SV-12 (SV-62), VZT systému skafandrového vzduchu P-6 a VZT systému skafandrového vzduchu v budove pomocných prevádzok P-2s demontovaných projektom D4.4C. Zrušenie Prílohy č.1 „Zoznam meraní a signalizácie vzduchotechnických systémov“ z dôvodu demontáže projektami D4.4B, D4.2 a D4.4C.01 (viď. vyššie uvedené DZM).

b) **Hodnotenie vplyvu zmeny na JB**

Realizáciou zmien v prevádzkovom predpise 5-TPP-265 nie sú ovplyvnené podmienky bezpečného vyradovania JZ JE VI v zmysle rozhodnutia ÚJD SR č. 900/2014 zo dňa 23.12.2014. Navrhovanými zmenami v prevádzkovom predpise 5-TPP-265 ide len o zmeny (aktualizáciu) prevádzkového predpisu, ktorá predstavuje aktualizáciu podmienok vykonávania už povolených činností pri realizácii 2. etapy vyradovania JZ JE V1.

Aktualizáciou prevádzkového predpisu sa zrušili kapitoly popisujúce prevádzku a obsluhu nepotrebných vzduchotechnických systémov, u ktorých prebehla, resp. prebieha demontáž podľa hore uvedených DZM v súlade s „Plánom 2. etapy vyradovania JE V1“.

c) **Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov nového zariadenia na existujúce zariadenia**

Realizáciou zmien v prevádzkovom predpise 5-TPP-265 nedochádza k realizácii nového zariadenia. Navrhovanými zmenami v prevádzkovom predpise 5-TPP-265 ide len o zmeny – aktualizáciu prevádzkového predpisu.

d) **Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny vrátane jej začlenenia do dokumentácie systému manažérstva kvality**

Nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na vylúčenie možných negatívnych vplyvov uvedených zmien v prevádzkovej dokumentácii na systém manažérstva kvality.

e) **Zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne**

Zmena v uvedenom prevádzkovom predpise 5-TPP-265 si nevyžaduje žiadne ďalšie zmeny v dokumentácii systému manažérstva kvality.

f) **Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou metódou analýzy rizík**

Nie je potrebné.

g) **Posúdenie návrhu na zmenu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt, alebo inou kvalifikovanou osobou**

Zmeny v uvedenom prevádzkovom predpise 5-TPP-265 sú v JAVYS, a.s. schvaľované podľa Smernice RS/PD/ZSM „Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie“, v ktorej sú priradené kompetencie na schvaľovanie zmien v platnej prevádzkovej dokumentácii tým istým schvaľujúcim,

ktorí schvaľovali predchádzajúce vydanie.

Z charakteru úprav vyplýva, že nie je potrebné posúdenie zmien pôvodným projektantom, alebo inou osobou kvalifikovanou pre posudzovanie projektových zmien JZ.

S pozdravom

**Prílohy**

1. 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“, vydanie č. 6.
2. CD s predkladanou dokumentáciou.

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.  
Jaslovské Bohunice 360  
919 30 Jaslovské Bohunice  
IČO: 35946024 DIČ: 2022036599



Pavol Stulfer, MBA  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ