

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01383/014580/2024/Mc	033 5972136 033 5972577	Jaslovské Bohunice 7.11.2024

Vec

Žiadosť o schválenie trvalej zmeny predpisov 3-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku", 4-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku" a 6-LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie trvalej zmeny predpisov 3-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku" a 4-LP/001 "Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku" v kapitolách 1.1 "Definície", 3.1.5 "Poloha I.-V. skupiny HRK" a 3.1.6 "Poloha VI. (regulačnej) skupiny HRK", a 6-LP/003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, v kapitolách 3.1.5 "Poloha I.-V. skupiny HRK", 3.1.6 "Poloha VI. (regulačnej) skupiny HRK" a 3.7.4 "Rýchločinné armatúry na napájacej vode do PG", vydanie č. 1, revízia č. 2.

Predmetom trvalej zmeny predpisov 3-LP/001 a 4-LP/001 je znovuzavedenie pojmu "spúšťací interval" ako reakcia na udalosť na 1. bloku EMO "062_2023_A1_SE "Neoptimálne riadenie reaktivity po zapôsobení AO1 na 1. bloku". Uvedená zmena má za cieľ zabrániť vzniku podobných udalostí v JE EBO V-2.

Predmetom trvalej zmeny predpisu 6-LP/003 je doplnenie pojmu "spúšťací interval" a úprava času zatvárania rýchločinných armatúr na napájacej vode do PG na 25 sekúnd. Dotknuté scenáre predpisu 6-BSP/002 "Technická správa pre podporu posudzovania dokumentácie" preukazujú splnenie kritérií prijateľnosti pre čas chodu predmetných RČA 30 sekúnd.

Aktualizované znenie predpisov 3-LP/001 a 4-LP/001 Vám predkladáme v prílohách č. 1 a 2.
Aktualizované znenie predpisu 6-LP/003 Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Vybrané scenáre predpisu 6-BSP/002 Vám predkladáme v prílohe č. 4 (iba na CD, citlivé).

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5. a písm. f) a g) v prílohe č. 6.

Vyhodnotenie plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR Vám predkladáme v prílohe č. 7.

OSOBNÉ PODANIE


Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Podateľňa Trnava	
Dátum:	7. 11. 2024
Číslo záznamu: 98357/2024	Číslo spisu:
Prílohy: 6 + CD	Vybavuje: 310 ✓

Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Ing/ Peter Farkaš
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

- ✓1. 3-LP/001, Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku, vydanie č. 1, revízia č. 2,
- ✓2. 4-LP/001, Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku, vydanie č. 1, revízia č. 2,
- ✓3. 6-LP/003, Zdôvodnenie limitov a podmienok, vydanie č. 1, revízia č. 2,
 - 4. Vybrané kapitoly predpisu 6-BSP/002, Technická správa pre podporu posudzovania dokumentácie – citlivé (iba na CD, citlivé),
- ✓5. Plnenie § 9 ods.3 písm. a) až e) vyhl. č. 431/2011 Z. z.,
- ✓6. Plnenie § 9 ods.3 písm. f) a g) vyhl. č. 431/2011 Z. z.,
- ✓7. Vyhodnotenie plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR,
- ✓8. CD

Na vedomie

A0100, A0140, 55000, 20300