

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 3533-2023; 9901/2023

Trnava

1. 12. 2023



ROZHODNUTIE č. 409/2023

o prerušení správneho konania

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 správneho poriadku resp. podľa § 8 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok

prerušuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

správne konanie vo veci schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – potrubné systémy a ostatné spojovacie potrubia v rozsahu plánov kvality č. PNM34204899, rev. 07, č. PNM34211367, rev. 03, č. PNM34204907, rev. 06, čiastkových prevádzkových systémov - Systém kompenzácie objemu a Spojovacie potrubia, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) I a II, 4. bloku JE MO34.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnili svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu:

- 1) Doplniť do dotknutých plánov kvality odkazy na novú relevantnú dokumentáciu, obsahujúcu nové požiadavky na kvalitu dotknutých VZ.
- 2) Vypracovať a predložiť spoločné plány kvality zahrňujúce etapy výroby a montáže posudzovaných VZ. Pre predmetné VZ sú spracované dva plány kvality VZ. Jeden zahŕňa etapu výroby a druhý etapu montáže. Uvedené je v rozpore s ustanovením § 6 a prílohy č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) Opätovne predložiť požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality so zrozumiteľným opisom analýzy príčin navrhovanej zmeny. Z uvedeného nie je jasne o akú zmenu presne ide.

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené bude správne konanie v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 11.10.2023 zn. SE/00082/011914/2023 začal dňom 12.10.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ - potrubné systémy a ostatné spojovacie potrubia, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, bližšie špecifikovaných v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť. Požiadavky na ich odstránenie vychádzajú z nasledovných predpisov:

- nedostatok č. 1 – požiadavka je vyžadovaná § 4 ods. 10), § 6 ods. 8) a prílohou č. 5 Diel II písm. l) vyhlášky UJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- nedostatok č. 2 – požiadavka je vyžadovaná § 6 a prílohy č. 5 vyhlášky UJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- nedostatok č. 3 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky UJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni (všetky) uvedený/é nedostatok/ky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať rozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika