

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
SE/01548/012574/2023/Đu

Kontakt
[redacted]/0910 674810
[redacted]/033 5973316

Miesto/dátum
Jaslovské Bohunice
11.10.2023

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenie „Parogenerátory PGV- 213“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2 a 1. a 2. blok JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre „Parogenerátory PGV-213“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2 a „Parogenerátory PGV-213“ pre 1. a 2. blok JE EMO 1,2, IPZK č. B1 doplnením požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumente „Technické a dodacie podmienky na výrobu a dodávku komponentov pre projekt modifikácie heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov JE VVER-440“ CVV232023/4600015221 rev. č. 0, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) - g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre JE EBO V-2 Vám predkladáme v prílohe č. 2 a plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre JE EMO 1,2 Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
602



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Technické a dodacie podmienky na výrobu a dodávku komponentov pre projekt modifikácie heterogénnych zvarových spojov v uzle parogener. JE VVER-440“ CVV232023/4600015221 rev. č. 0,
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre JE EBO V-2,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. pre JE EMO1,2,
4. CD.

Na vedomie

20100, 20700, A3000, 20310