

**Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania**

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609
F: +421 36 637 8039

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2022/041478

Kontakt
[redacted]
+421 36 637 8260

Miesto/dátum
Mochovce
21. 12. 2022

VEC

Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu a požiadaviek na zabezpečovanie kvality

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie dokumentácie pre ventily uzatváracie vlnovcové ručné SS-8UG [redacted] čiastkových prevádzkových súborov [redacted] bezpečnostnej triedy III pre 3. a 4. blok JE Mochovce, bližšie špecifikovanej v prílohe tohto listu.

Dokumentácia pozostáva z plánov kvality vybraných zariadení, ktoré predkladáme na schválenie v zhode s § 4 odsek (2) písmeno a) bod 2 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. a z technickej dokumentácie, ktorá definuje požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky vybraných zariadení podľa § 4 odsek (2) písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.

S pozdravom

[redacted signature area]

Ing. Mgr. Nora Áč
Manažér licencovania a riadenia zmlúv

Parafa za C2400 [redacted]

Na vedomie: C0000, C0400, C2400, C2000, C2110

Príloha:

Číslo dokumentu	Názov dokumentu
[REDACTED]	PLKVZ pre ventil uzatvárací vlnovcový ručný SS-8UG BT 3 [REDACTED]
	[REDACTED] Technologické postupy montáže VZ – ventily pre DDM-I-0837
	[REDACTED] Plány kontrol a skúšok VZ - ventily pre DDM-I-0837- montáž

Číslo dokumentu	Názov dokumentu
[REDACTED]	PLKVZ pre ventil uzatvárací vlnovcový ručný SS-8UG BT 3 [REDACTED]
	[REDACTED] Technologické postupy montáže VZ – ventily pre DDM-I-0837
	[REDACTED] Plány kontrol a skúšok VZ - ventily pre DDM-I-0837- montáž

Nižšie uvedené dokumenty sú spoločné pre obidva predkladané PLKVZ.

Číslo dokumentu	Názov dokumentu
[REDACTED]	[REDACTED] Plány kontrol a skúšok VZ - ventil uzatvárací vlnovcový ručný SS-8UG pre DDM-I-0837 - výroba
	[REDACTED] Návrhová špecifikácia VZ - ventil uzatvárací vlnovcový ručný SS-8UG BT 3 pre DDM-I-0837
	[REDACTED] Návrhový výpočet VZ - ventil uzatvárací vlnovcový ručný SS-8UG BT 3 pre DDM-I-0837
	[REDACTED] Kontrolný výpočet VZ - ventil uzatvárací vlnovcový ručný SS-8UG BT 3 pre DDM-I-0837
	[REDACTED] Technická dokumentácia podľa 431/2011 vo výrobnjej etape pre ventily pre DDM-I-0837

PLKVZ pre etapu návrhu nebol vypracovaný, predkladané PLKVZ obsahuje požiadavky na zabezpečovanie kvality aj pre etapu návrhu.