

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 4193-2024; 11288/2024

Trnava

17. 12. 2024



ROZHODNUTIE č. 551/2024

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 správneho poriadku, resp. podľa § 8 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

prerušuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

správne konanie vo veci schválenia:

I. zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality „PLKVZ – Revize IPZK T1 – Armatury – BT2 - 4. blok“, č. PNM34391927, rev. 05,

II. zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ - uzatváracie ventily v rozsahu príloh č. P01 až P06 plánu kvality č. PNM34391927, rev. 05, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) II, 4. bloku JE Mochovce,

III. požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ – uzatváracie ventily DN 50 4KDD11AA006, 4JNF20AA108, 4JNF60AA105, 4JNG20AA103,

4JNG20AA104, 4JNG40AA104, 4JNG40AA105, 4LCQ21AA002, 4LCQ21AA003, BT II, 4. bloku JE Mochovce.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnili svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu:

1) Aktualizovať technologický postup č. PNM34383465, rev. 08, tak aby zahŕňal nové ventily DN 50 v rozsahu prílohy č. P01 plánu kvality č. PNM34391927, rev. 05, podľa § 8 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. k) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2) Pre predmetné ventily aktualizovať kontrolné výpočty uvedené v dokumentoch č. PNM3430651, rev. 06 a č. PNM34394663, rev. 02 o výpočet hraničnej seizmickej odolnosti (HCLPF) ventilov, podľa § 8 ods. 3 a prílohy č. 7 písm. h) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Súčasne úrad upozorňuje na to, že ak v určenej lehote účastník konania neodstráni nedostatky podania uvedené v tomto rozhodnutí, úrad správne konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 12.11.2024 zn. SE/00001/014429/2024 začal dňom 14.11.2024 správne konanie vo veci:

a) schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ uvedených v pláne kvality „PLKVZ – Revize IPZK T1 – Armatury – BT2 - 4. blok“, č. PNM34391927, rev. 05,

b) schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ,

c) schválenia požiadaviek na kvalitu pre etapu repasie, montáže, uvádzania do prevádzky a prevádzky VZ,

na jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať rozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmať správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika