



OSOBNÉ PODANIE

Úrad jadrového dozoru SR
Podateľňa Trnava

Došlo: 16. 11. 2023

Evidenčné číslo: 9466/2023

Číslo spisu: ÚJD SR 3834 - 2023

Prílohy: 2+CD Číslo útvaru: 240

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
2023/08166/3000/Hlb

Vybavuje/linka
[redacted] 4723

Jaslovské Bohunice
10.11.2023

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny v prevádzkových predpisoch 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č.7 a 5-LAP-003 Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č.6

Vážený pán generálny riaditeľ,

v zmysle § 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás týmto žiadame o schválenie prevádzkového predpisu (PP) 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č.7 a 5-LAP-003 Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č.6. Uvedené prevádzkové predpisy Vám zasielame v prílohe tohto listu aj v elektronickej forme na priloženom CD.

Zmena uvedených prevádzkových predpisov je zmena na JZ JE V1 podľa § 2 písm. w) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zmena uvedených PP je z dôvodu demontáže vzduchotechnických jednotiek ventilačného systému SV14 a SV64, ktorá je v súlade s Plánom 2. etapy vyrad'ovania JE V1, rev.4, ktorý je schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 95/2023, v rozsahu projektu D4.4C.01. Rozsah demontáže bol posúdený úradom v rámci demontážnych projektov DZM 5364/2019 „Demontáž systémov v HVB“. Úrad zobral oznámenú zmenu na vedomie, o čom informoval JAVYS listom č. 3972/2021 zo dňa 3.6.2021.

Nakoľko zmeny dokumentácie súvisiacej s JZ nie sú fyzickou zmenou na JZ, čiže ich realizáciou nedochádza k zásahu do prírodného prostredia, alebo krajiny meniacemu fyzické aspekty lokality a teda nie sú zmenami navrhovanej činnosti v zmysle definície v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, vyjadrenie MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov neprikladáme.

Zároveň Vám ako plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T



- a) **Analýza príčin navrhovanej zmeny** - Pri spracovaní nového vydania 5-LAP-001 a nadväzne nového vydania PP 5-LAP-003 bola zapracovaná zmena textu LaP odzrkadľujúca práce, ktoré budú vykonané na vyradovaní systémov a zariadení ventilačného systému SV14 a SV64 JZ JE V1.
- b) **Hodnotenie vplyvu zmeny na JB** – touto zmenou nie sú ovplyvnené podmienky vyradovania JZ JE V1 schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014, ktorým ÚJD SR vydal povolenie na 2. etapu vyradovania JZ JE V-1 v Jaslovských Bohuniciach a to v rozsahu uvedenom v dokumente „Plán 2.etapy vyradovania JE V-1“. V priestoroch SO800:V1, kde bol odvetrávaný vzduch prostredníctvom VZT jednotiek SV14 a SV64 sú činné jednotky SV11 a SV61, navyše budú používané mobilné odsávacie jednotky pri výkone búracích a demontážnych prác vyradovania JE V1.
- c) **Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov nového zariadenia na existujúce zariadenie** – navrhovaná zmena v prevádzkovom predpise 9-LAP-001 a 9-LAP-003 nie je doplnením JZ o nové zariadenie a tiež nepredstavuje doplnenie alebo zmenu činností na JZ JE V1 k rozsahu povolenia na jeho vyradovanie podľa rozhodnutia ÚJD SR č. 900/2014 zo dňa 23.12.2014.
- d) **Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny vrátane jej začlenenia do dokumentácie systému manažérstva kvality** - Nie je potrebné prijať žiadne opatrenia na vylúčenie možných negatívnych vplyvov uvedenej zmeny v prevádzkovej dokumentácii na systém manažérstva kvality.
- e) **Zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne** – Zmeny v predkladanom návrhu nového vydania limit a podmienok a ich odôvodnení vyvolajú zmenu - dokumentácie ISM :
- 5-TPP-265 Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok, vydanie č.6, ktorý bude upravený po demontáži vzduchotechnických systémov JE V1 v súlade so schváleným DZM 5364/2019.
 - 5-ZOZ-057 Zoznam vybraných zariadení JE V1 – bude aktualizovaný pri najbližšej zmene väčšieho rozsahu demontáže zariadení s plánovaným termínom december2023/január 2024.
 - 5-HMG-008 Harmonogram prevádzkových kontrol VZ - bude aktualizovaný pri najbližšej zmene väčšieho rozsahu demontáže zariadení s plánovaným termínom december2023/január 2024.
- f) **Hodnotenie bezpečnosti zmeny spracované nezávislou osobou** – Nie je potrebné vykonať, nakoľko ide o zapracovanie záverov z vyhodnotenia stavu vyradovania JZ JE V1 k súčasnému stavu pre uvedené systémy a zariadenia JZ JE V1 bez požiadavky na zmeny alebo úpravy technológií JE V1.
- g) **Posúdenie návrhu zmeny osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projektu, alebo inou kvalifikovanou osobou** – Nie je potrebné vykonať, nakoľko ide o zapracovanie záverov z vyhodnotenia stavu vyradovania JZ JE V1 k súčasnému stavu pre uvedené systémy a zariadenia JZ JE V1 bez požiadavky na zmeny alebo úpravy technológií.

S pozdravom



Prílohy

5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č.7

5-LAP-003 Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečného vyrad'ovania JZ JE V1, vydanie č.66

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
360 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599

Pavol Stulter, PhD., MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T

