

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómovej elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
SE/01475/016043/2024/Mc

Kontakt

Miesto/dátum
Jaslovské Bohunice
4.12.2024

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu PZ501720235-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 [REDACTED]“ a žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu PZ501720235-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 [REDACTED]“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1 pre 4. blok. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom realizačného projektu PZ 501720235-2 je výmena pôvodných relé RE 888 65265 v rozvádzačoch [REDACTED] z dôvodu nedostatku náhradných pôvodných časových relé RE 88865265 (bola ukončená ich výroba). Riešením je výmena pôvodných časových relé výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za nové časové relé výrobcu SIEMENS. Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach JE EBO V-2.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače – 0,4 kV“, dodatok č. 11 „Nové komponenty v rozvádzačoch (kontrolné relé)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2. Schvaľovací list je súčasťou individuálneho programu zabezpečenia kvality.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 „Podružné rozvádzače – 0,4 kV“, dodatok č. 11, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4. Plnenie požiadaviek v súlade s § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5. Plnenie požiadaviek v súlade s § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6.

V prílohe č. 7 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

V prílohe č. 8 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkach zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava

-42-

Ing. Peter Farkaš
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. PZ 501720235-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač [REDACTED])“ 4. blok,
2. Individuálny program zabezpečenia kvality, „Podružné rozvádzače – 0,4 kV“, dodatok č. 11,



3. Požiadavky na kvalitu VZ „Podružné rozvádzače – 0,4 kV“, dodatok č. 11,
4. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Hodnotenie bezpečnosti v súlade s § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Posúdenie návrhu na zmenu v súlade s § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plán kontrol a skúšok,
8. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
9. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300