



Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01535/016500/2025/AA	Szebellai/036 636 2706 Ács/036 636 3822	Mochovce 26.11.2025

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenie „Hlavné cirkulačné čerpadlo“ pre 1. a 2. blok JE EMO

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenie „Hlavné cirkulačné čerpadlo“ pre 1. a 2. blok JE EMO doplnením požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumente č. TPE Ae 02452/23 Rev. 03 „Technické podmienky – Výroba a montáž vlnovcové tepelné bariéry HCČ EBO-V2, EMO12, MO34“.

Predmetom revízie č. 3 uvedeného dokumentu je doplnenie úrovne inšpekčného certifikátu (okrem inšpekčného certifikátu „druh 3.2“ je postačujúci aj inšpekčný certifikát „druh 3.1“ doplnený o inšpekčnú správu 3.2 s požadovanými skúškami), oprava čísla výkresu a čísla BNS, revízia výkresov Ae 43048 P a Ae 43084 P.

Predošlá revízia č. 2 uvedených technických podmienok bola schválená rozhodnutím ÚJD SR č. 83/2025.

Súčasťou predmetnej žiadosti je plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyjadrenie SE, a. s., k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“).

Vyššie uvedené dokumenty k žiadosti SE, a. s., predkladajú ÚJD SR v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Dokument č. [REDACTED] Rev. 03 „Technické podmienky – Výroba a montáž vlnovcové tepelné bariéry HCČ EBO-V2, EMO12, MO34“,
2. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., písm. a) až g) k zmene požiadaviek na kvalitu pre „Hlavné cirkulačné čerpadlo“ pre 1. a 2. blok JE EMO doplnením požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumente č. [REDACTED] Rev. 03 „Technické podmienky – Výroba a montáž vlnovcové tepelné bariéry HCČ EBO-V2, EMO12, MO34“,
3. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
4. CD nosič.

Na vedomie

50000, 52000, 53000, 54000, A3000, B3000, 20310