



Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Jaslovské Bohunice

2024/09209/2200/Ora

6623

10. 12. 2024

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny na JZ v rozsahu DZM č. 5428/2024 - Rekonštrukcia technologických zariadení ČSOV v SO 41.

Vážený pán generálny riaditeľ,

v súlade s § 10 ods. 1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov Vám v prílohe č.1 tohto listu predkladáme na schválenie zmenu na JZ TSÚ RAO v rozsahu realizácie DZM č. 5428/2024 – „Rekonštrukcia technologických zariadení ČSOV v SO 41“, ktorú považujeme za zmenu na JZ v zmysle §2 písm. w) uvedeného zákona.

V súvislosti s realizáciou predmetnej zmeny bola vykonaná aktualizácia dokumentácie kvality dotknutých vybraných zariadení, ktorú Vám predkladáme v prílohe č.2 tohto listu a žiadame Vás o jej schválenie v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pre JZ TSÚ RAO bolo MŽP SR vydané záverečné stanovisko MŽP SR č. 417/2021-1.7/zg k činnosti "Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu RAO JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice", ktoré obsahovalo 19 opatrení a podmienok na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.

Nakoľko navrhovanú zmenu nie je možné charakterizovať ako realizáciu stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny a predmet zmeny sa netýka §3 písm. f) zákona č.24/2006 Z.z. vyjadrenie MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov neprikladáme.

V prílohe č.3 listu Vám zároveň predkladáme vyhodnotenie plnenia podmienok Záverečného stanoviska č. 417/2021-1.7/zg, nakoľko prevádzka ČSOV v obj. 41 bola posúdená a schválená v rámci hodnotenia vplyvov navrhovanej zmeny na JZ TSÚ RAO v „Správe o hodnotení v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

K navrhovanej zmene Vám v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné:

a) Analýza príčin navrhovanej zmeny – Cieľom navrhovanej zmeny v rozsahu DZM č. 5428/2024 - Rekonštrukcia technologických zariadení ČSOV v SO 41" je výmena a inovácia opotrebovaných a morálne zastaraných technologických zariadení ČSOV v obj. 41 a tým predĺženie životnosti a zvýšenie efektívnosti využívanej technológie čistenia odpadných vôd. V rámci realizácie predmetnej zmeny bude zabezpečená výmena armatúr, čerpadiel, výmenníka odparky a zároveň vytvorené pracoviská na chemické a mechanické čistenie výmenníka odparky a dávkovanie chemikálií.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T



Zároveň bude v rámci realizácie zmeny zabezpečená výmena pôvodných čerpadiel AP 27/1 a AP 27/2 v obj. 809.

- b) Hodnotenie vplyvu zmeny na JB** – Navrhovaná zmena zahŕňa výmenu a obnovu fyzicky opotrebovaných zariadení technologického súboru ČSOV v obj.41 bez zmeny ich funkčnosti, účelu, využívania a existujúcich bezpečnostných bariér a systémov, preto zmena nemá negatívny vplyv na JB.
- c) Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny na existujúce zariadenia vrátane jej začlenenia do dokumentácie systému kvality** - Realizácia DZM č. 5428/2024 – „Rekonštrukcia technologických zariadení ČSOV v SO 41“ bude prebiehať v zmysle vypracovanej PD, počas plánovanej odstávky zariadení čistiacej stanice odpadných vôd, na základe schváleného programu a HMG prác bez priameho vplyvu a obmedzenia prevádzky ostatných technologických zariadení. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné navrhnúť opatrenia na vylúčenie negatívnych vplyvov zmeny.
- d) Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny vrátane jej začlenenia do dokumentácie systému manažérstva kvality alebo odbornej prípravy zamestnancov** – V súvislosti s realizáciou predmetnej zmeny nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na vylúčenie možných negatívnych vplyvov realizácie zmeny na systém dokumentácie kvality, alebo odbornú prípravu zamestnancov.
- e) Zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne** – Realizáciou zmeny bude dotknutá nasledovná dokumentácia systému manažérstva kvality:
- 15-ZOZ-802 - Zoznam vybraných zariadení pre JZ JE A1, TSÚ RAO, MSVP a FS KRAO
 - 10-HMG-803 - Harmonogram prevádzkových kontrol vybraných zariadení ČSRaV v obj.41 a 44/10
 - 10-HMG-802 - Harmonogram prevádzkových kontrol vybraných zariadení Bitumenačných liniek PS44 a PS100
 - 10-OPS-804 – Operatívne schémy obj. 809, PS100
- Dotknutá dokumentácia systému manažérstva kvality bude ÚJD SR predložená na schválenie, resp. posúdenie samostatnými listami po vyhodnotení neaktívnych skúšok dotknutých zariadení.
- f) Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou** – Nakoľko realizácia zmeny nemá vplyv na projektovanú funkčnosť a nemení sa pôvodné určenie rekonštruovaných zariadení, hodnotenie zmeny nepredkladáme.
- g) Posúdenie návrhu na zmenu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt** – Realizáciou navrhovanej zmeny nepríde k takým zásahom do existujúcej technologickej časti zariadení ČSOV v obj.41, ktoré by si vyžadovali posúdenie návrhu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt.

Na základe vyššie uvedeného Vás týmto v súlade s § 10 ods.1 písm. l) žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny v rozsahu DZM č. 5428/2024 a v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie plánov kvality dotknutých vybraných zariadení.

S pozdravom

Prílohy

V zmysle textu.

Ing. Miroslav Obert
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T

