

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01650/014395/2023/Mc	036 6362428 033 5972577	Jaslovské Bohunice 24.11.2023

Vec

Žiadosť o schválenie dodatku č. 01 k IPZK [REDAKOVANÉ] „Tepelné výmenníky HSCHZ [REDAKOVANÉ] a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny IPZK v rozsahu dodatku č. 01 k IPZK [REDAKOVANÉ] „Tepelné výmenníky HSCHZ [REDAKOVANÉ] Rekvalifikácia tepelných výmenníkov [REDAKOVANÉ] JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom dodatku č. 01 k IPZK [REDAKOVANÉ] je deklarovanie schopnosti odvodu tepelnej energie aj pri zníženom prietoku, a teda zvýšenej teplote technickej vody dôležitej.


Predmetný IPZK sa dotýka podania zaslaného listom č. SE/01565/013000/2023/Žu zo dňa 19.10.2023 žiadosti o súhlas s realizáciou zmeny v [REDAKOVANÉ] Bezpečnostná správa JE EBO V-2“ [REDAKOVANÉ]

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k dodatku [REDAKOVANÉ] „Tepelné výmenníky HSCHZ [REDAKOVANÉ] Rekvalifikácia tepelných výmenníkov [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 3. V prílohe č. 4 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2. písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. IPZK  dodatok č. 01 - Tepelné výmenníky HSCHZ
 Rekvalifikácia tepelných výmenníkov 
2. Požiadavky na kvalitu VZ k dodatku č. 01 
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plán kontrol a skúšok,
5. CD.

Na vedomie

A3000, 52000, 20300