

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorum

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01648/14451/2023/Ga	[redacted]/036 636 2428 [redacted]/036 636 3524	Mochovce 23.11.2023

Vec

Žiadosť o schválenie dodatku č. 09 k IPZK č. A 3a/1 „Elektrická výzbroj a kontrola teploty reaktora“ a schválenie zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny IPZK v rozsahu dodatku č. 09 k IPZK č. A 3a/1 „Elektrická výzbroj a kontrola teploty reaktora - Meranie teploty na výstupe z PK a v zmiešavacej komore v systéme SVRK a PAMS - predĺženie doby prevádzky“ JE EMO 1,2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom dodatku č. 09 k IPZK č. A 3a/1 je zosúladenie deklarovanej a skutočnej životnosti termočlánkov merajúcich teplotu na výstupe z palivových kaziet pre systémy SVRK a PAMS na 1. a 2. bloku JE EMO 1,2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. atómového zákona Vás žiadame o schválenie zmien v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení k dodatku č. 09 k IPZK A 3a/1 „Elektrická výzbroj a kontrola teploty reaktora“.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zasielame v prílohe č. 2.

V prílohe č. 3 zasielame v ruskom jazyku k IPZK technické podmienky, prevádzkový návod a návod na obsluhu.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2. písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom



Mgr. Pavol Maťa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. IPZK č. A 3a/1, dodatok č. 09 „Elektrická výzbroj a kontrola teploty reaktora“,
2. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
3. Prílohy k IPZK č. 1 až 3,
4. CD.

Na vedomie

B3000, 52000, 20300