

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/2021/004567/Ga

Miesto/dátum
Mochovce
4.2.2021

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu zmeny [REDAKOVANÉ] žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny IPZK a žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu na jadrovom zariadení JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

Projekt zmeny [REDAKOVANÉ], výmena analyzátorov koncentrácie H3BO3“ [REDAKOVANÉ]

Predmetom zmeny je výmena čerpadla [REDAKOVANÉ] v rámci reklamácie na meraní koncentrácie H3BO3 [REDAKOVANÉ]. Zubové čerpadlo bude nahradené novým hadicovým čerpadlom DURA D10 NW. Súhlas na projekt zmeny bol vydaný rozhodnutím ÚJD SR [REDAKOVANÉ].

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny IPZK E19 zmena č. 1 „Čerpadlo analyzátoru H3BO3“.
V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení, ktoré sú súčasťou IPZK.

Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. bolo zaslané k žiadosti pod zn. [REDAKOVANÉ] ktorá bola schválená rozhodnutím ÚJD SR [REDAKOVANÉ].

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej aj elektronickej forme.

S pozdravom

[REDAKOVANÉ]
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. Projektová dokumentácia [REDAKOVANÉ] výmena analyzátorov koncentrácie H3BO3,
2. IPZK E19 zmena č.1 „Čerpadlo analyzátoru H3BO3“,
3. CD.

Na vedomie

54020, 52010, 20310