



## OSOBNÉ PODANIE

Úrad jadrového dozoru SR Podateľňa Trnava	
Došlo:	24. 01. 2023
Evidenčné číslo:	641/2023
Číslo spisu:	ÚJD SR 1237-2023
Prílohy:	-1- Číslo útvaru: 340

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
2023/00629/2400/Gal

Vybavuje/linka

Jaslovské Bohunice  
23.1.2023

### Vec

Žiadosť o schválenie prevádzkového predpisu 9-TPP-807, vydanie č. 7

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe rozhodnutia ÚJD SR č. 528/2016, ktorým ÚJD SR vydal súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyrad'ovania jadrového zariadenia JE A1 v rozsahu využívania zariadenia linky VICHK podľa dokumentu „9-TPP-807 - Prevádzkový predpis pre vitrifikáciu chrompiku“ bol tento prevádzkový predpis určený ako dôležitý z hľadiska jadrovej bezpečnosti. V súlade s § 10, ods. 1 písm. l) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmien v PP „9-TPP-807 - Prevádzkový predpis pre vitrifikáciu chrompiku“, vydanie č. 7, ktoré považujeme za zmenu na JZ v zmysle § 2, písm. w) uvedeného zákona.

Nové vydanie dokumentu, bolo vydané z dôvodu zapracovania nápravných opatrení vyplývajúcich z analýzy arch.č.V01-7442/TD-25/22, premietnutých do programu prác č. 09-PRG-15/2400/2022 a jeho vyhodnotenia, ktoré bolo ÚJD SR predložené prostredníctvom zápisu v DOS č.161 a zápisom v DOS č.162 bolo úradom akceptované. Uvedené nápravné opatrenia definujú nominálnu prevádzku zariadenia na základe zistených odporúčaní, určujú životnosť a kontroly komponentov podieľajúcich sa významným rizikom na abnormálnych stavoch zariadenia. Do PP bolo doplnené striktné vymedzenie teplotných intervalov počas spracovania chrompiku na linke VICHK.

Zároveň Vám ako plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné:

- a) **Analýza príčin navrhovanej zmeny**  
Zmeny v PP detailne popisujú postup spracovania chrompiku vitrifikáciou, stanovujú teplotné intervaly počas prevádzky linky VICHK a zároveň určujú životnosť a kontroly komponentov podieľajúcich sa významným rizikom na abnormálnych stavoch zariadenia.
- b) **Hodnotenie vplyvu zmeny na JB**  
Uvedené zmeny vedú k detailnému upresneniu procesu spracovania chrompiku vitrifikáciou. Uvedené zmeny v PP 9-TPP-807 predstavujú jednoznačný pozitívny vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,  
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR  
Internet: www.javys.sk, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T



- c) **Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny na existujúce zariadenia**  
Uskutočnené zmeny v PP 9-TPP-807 nemajú negatívny vplyv na existujúce zariadenia a sú v súlade s existujúcim stavom zariadení a technológií linky VICHHR.
- d) **Návrh opatrení na vylúčenie možných negatívnych vplyvov zmeny, vrátane jej začlenenía do dokumentácie systému manažérstva kvality alebo odbornej prípravy zamestnancov**  
Nie je potrebné prijímať žiadne opatrenie na vylúčenie možných negatívnych vplyvov uvedených zmien na systém dokumentácie kvality alebo odbornú prípravu zamestnancov.
- e) **Zoznam dokumentácie systému manažérstva kvality, ktorej sa zmena dotkne**  
Realizáciou navrhovanej zmeny nebude dotknutá jestvujúca platná dokumentácia SMK.
- f) **Hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny spracované nezávislou osobou**  
Zpracovaním zmien do prevádzkového predpisu linky VICHHR 9-TPP-807 nebola dotknutá bezpečnostná dokumentácia 9-BSP-002 Predprevádzková bezpečnostná správa pre vitrifikáciu chrompíku III na linke VICHHR. Z uvedeného dôvodu hodnotenie zmeny spracované nezávislou osobou neprikladáme.
- g) **Posúdenie návrhu na zmenu osobou, ktorá vyhotovila pôvodný projekt**  
Nakoľko nedošlo k zmenám bezpečnostnej dokumentácie a nedošlo k zmene projektu, posúdenie návrhu osobou vyhotovujúcou pôvodný projekt neprikladáme.

Nakoľko uvedené zmeny dokumentácie súvisiacej s JZ nie sú fyzickou zmenou na JZ, čiže ich realizáciou nedochádza k zásahu do prírodného prostredia alebo krajiny, meniacemu fyzické aspekty lokality, a teda nie sú zmenami navrhovanej činnosti v zmysle definície v zákone o posudzovaní vplyvov v znení neskorších predpisov, vyjadrenie MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. neprikladáme.

S pozdravom

**Prílohy**  
V zmysle textu

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.  
Jaslovské Bohunice 360  
919 30 Jaslovské Bohunice  
IČO: 359460 DIČ: 2022036599

Pavol [redacted], MBA  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

**Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,**  
**Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, SR**  
Internet: [www.javys.sk](http://www.javys.sk), IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599,  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T

