




Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorum

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524


Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01666/014718/2023/Mc	 /033 5974165 /033 5972577	Jaslovské Bohunice 29.11.2023

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou zmien prevádzkových predpisov 3-TPP-001 "Normálna prevádzka 3. bloku", rev. č. 27 a 4-TPP-001 "Normálna prevádzka 4. bloku", rev. č. 26 JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou zmien prevádzkových predpisov 3-TPP-001 „Normálna prevádzka 3. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 27 (príloha č. 1) a 4-TPP-001 „Normálna prevádzka 4. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 26 (príloha č. 2).

Súčasnú úpravu a zmeny v predpisoch 3-TPP-001 a 4-TPP-001 boli zamerané na zapracovanie nápravného opatrenia č. 2 z udalosti 074_2023_EBO03_UZ3_MAZP „Vynútené vypnutie transformátora  po zapnutí EOKO“ z výboru SNaP zapínanie EOKO 3., 4. a 5. skupiny postupne s časovým oneskorením 60 sekúnd.


Zmeny vyplývajú z pripomienok prevádzkového personálu, ktoré dopĺňujú predpisy z hľadiska bezpečnejšej a spoľahlivejšej prevádzky, alebo lepšieho porozumenia pokynov.

Podrobnejšie zdôvodnenie navrhovaných zmien je uvedené v revíziách predložených predpisov.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 3 a písm. f) a g) v prílohe č. 4.

Vzhľadom k tomu, že predmetné zmeny prevádzkových predpisov nie sú realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom


Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. 3-TPP-001 „Normálna prevádzka 3. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 27,
2. 4-TPP-001 „Normálna prevádzka 4. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 26,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. CD.

Na vedomie

A1000, A1010, 20310