



Číslo: xxx/2024, spis ÚJD SR 1269-2024 (ÚJD SR 3984-2023)

Slovenské elektrárne, a. s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

ROZHODNUTIE č. xxx/2023

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e z m e n u

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení
(ďalej len „VZ“) - systém kompenzácie objemu, bezpečnostnej triedy
(ďalej len „BT“) I, II, III, 4. bloku JE EMO.**

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže hodnotených VZ uvedených v dokumentoch č. PNM34209358, rev. 01, č. PNM34209359, rev. 01, č. PNM34209360, rev. 02 a č. PNM34210444, rev. 01, schválených rozhodnutiami úradu č. 911/2013, 915/2013, 925/2013, 943/2013, 944/2013, 952/2013, 971/2013, 993/2013, 1019/2013, 1143/2013, 1148/2013, 3/2014, 5/2014, 9/2014, 10/2014, 18/2015, 119/2015, 228/2015, 230/2015, 288/2015, 299/2015, 303/2015, 521/2015, 615/2015, 622/2015, 624/2015, 689/2015, 180/2016, 320/2016, 335/2016, 16/2017.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 29.11.2023 zn. SE/00082/014819/2023 začal dňom 05.12.2023 správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže systému kompenzácie objemu, bližšie špecifikovaných v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Predmetom zmeny predložených požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže hodnotených VZ je aktualizácia montážnej dokumentácie.

Aktualizované požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ sú obsiahnuté v nasledovnej technickej dokumentácii:

- 1) Technologický postup pre montáž kompenzácie objemu (4. blok), č. PNM34210444, rev. 04,
- 2) Plán kontrol a skúšok - montáž – Kompenzácia objemu JEF, QJS BT I, č. PNM34209358, rev. 09,
- 3) Plán kontrol a skúšok - montáž – Kompenzácia objemu JEF, KUA, QJS BT II, č. PNM34209359, rev. 11,
- 4) Plán kontrol a skúšok - montáž – kompenzácia objemu JEF, KTA, KUA, QJS BT III, č. PNM34209360, rev.10.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b, 2a, 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I, II, III.

Držiteľ povolenia predložil požiadavky kladené na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetné plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality je uvedené v dokumente „Řízení změn dle § 9 odst. 3, písm. a) až g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 8 a prílohe č. 7 písm. b), c), e), f), k) a l bod 2 až 5), písm. n), vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 zákona správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Trnava

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností