

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo

Naše číslo

SE/01522/016854/2024/Mc

Kontakt

Rolenčík/0910673064

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

18.12.2024

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektovej zmeny IPR EBO 20018 „Výmena rozvádzačov elektrických ochrán a budenia DG“, žiadosť o schválenie PLKVZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2 a žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny v prevádzkovom predpise 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o miero-
vom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame
o vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR EBO 20018 „Výmena roz-
vádzačov elektrických ochrán a budenia DG“ 3. a 4. blok, ktorý
Vám predkladáme v prílohe č. 1. Uvedená dokumentácia bola
schválená v SE-EBO dňa 14.11.2023. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom realizácie projektu IPR EBO 20018 je výmena rozvádzačov
budenia a ochrán dieselgenerátorov, v ktorých sú inštalované
redundantné regulátory budenia a nové elektrické ochrany.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás
žiadame o schválenie plánov kvality vybraných zariadení (ďalej
len PLKVZ) č. EBO-ELE-048-00-00 (Budenie) a č. EBO-ELE-049-00-00
(Ochrany) IPR EBO 20018 „Výmena rozvádzačov el. budenia a
ochrán dieselgenerátorov“, ktoré sa nachádzajú v prílohách
č. 2 a č. 3.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona 541/2004 Z. z. Vás
žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení
rozvádzačov elektrického budenia a ochrán dieselgenerátorov
1HN06, 1HN36, 1HN66, 2HN06, 2HN36, 2HN66, 1HN01, 1HN31,
1HN61, 2HN01, 2HN31, 2HN61, ktoré sú súčasťou balíka
PLKVZ.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011
Z. z. sú súčasťou balíka PLKVZ. Plán kontrol a skúšok (výroba,
montáž) sú súčasťou balíka PLKVZ.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás
žiadame o súhlas s realizáciou zmeny v prevádzkovom predpise
6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE EBO V-2“, revízia č. 114,
ktorej aktualizáciu Vám zasielame v prílohe č. 4.

V prílohe č. 5 Vám zasielame vyhodnotenie spôsobu plnenia
podmienok MŽP SR.

Upozornenie:

*6-BSP/002 Technická správa pre podporu posudzovania dokumentácie (iba na CD), obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o miero-
vom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa
nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.*

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
19



Ing. Tomáš Ormínsky
manažér bezpečnosti

Prílohy

1. IPR EBO 20018 „Výmena rozvádzačov elektrických ochrán a budenia DG“, 3. a 4. blok,
2. PLKVZ Výmena rozvádzačov el. budenia a ochrán dieselgenerátorov“, č. EBO-ELE-048-00-00 (Budenie), 3. a 4. blok,
3. PLKVZ Výmena rozvádzačov el. budenia a ochrán dieselgenerátorov“, č. EBO-ELE-049-00-00 (Ochrany), 3. a 4. blok,
4. Prevádzkový predpis 6-BSP-001 „Bezpečnostná správa JE V-2“, revízia č. 114,
5. Vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR
6. CD (6-BSP/002 iba na CD).

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300