

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1279-2025; 894/2025

Trnava

28. 1. 2025



ROZHODNUTIE č. 33/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 správneho poriadku, resp. podľa § 8 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

prerušuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava -mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

správne konanie vo veci schválenia:

I. dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V-2 obsiahnutých v pláne kvality „Plán kvality vybraného zariadenia - Potrubia sprchového systému pre znižovanie tlaku v hermetickej zóne JE EBO V2 – 3. a 4. blok“, č. EBO-STR/I-217-00-00, rev. č. 00, ev. č. 20100/PLKVZ-TQ/01, rev. 00,

II. požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) v rozsahu dokumentu „Potrubia sprchového systému pre znižovanie tlaku v hermetickej zóne JE EBO V2 – 3. a 4. blok“, č. EBO-STR/I-217-00-00, rev. č. 00, ev. č. 20100/PLKVZ-TQ/02, rev. 00, bezpečnostnej triedy II, 3. a 4. bloku JE EBO V-2.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnili a opravili svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu:

1) Relevantne odôvodniť zmenu rozsahu prevádzkových kontrol VZ na potrubných trasách sprchového systému 1TQ20,40,60, resp. 2TQ20,40,60. Identifikovať rozdiely v rozsahu kontrol medzi aktuálne úradom schváleným programom prevádzkových kontrol EBO V-2 a prevádzkovými kontrolami uvedenými v predložennom pláne kontrol a skúšok PKS-PTQ-EBO-02-2024, rev. 00.

2) Relevantne zhodnotiť vplyv navrhovanej zmeny na jadrovú bezpečnosť. Vo Vami predložennom plnení tohto bodu chýba informácia o analýze vplyvu zmeny na jadrovú bezpečnosť po zredukovaní počtu kontrolných miest 1TQ20,40,60, resp. 2TQ20,40,60, vrátane dopadov do programu riadenia starnutia (napr. databanka riadenia starnutia, atď.).

3) Predložiť posúdenie návrhu na hodnotenú zmenu osobou, ktorá vyhodnotila pôvodný projekt alebo inou kvalifikovanou osobou.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Súčasne úrad upozorňuje na to, že ak v určenej lehote účastník konania neodstráni nedostatky podania uvedené v tomto rozhodnutí, úrad správne konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 18.12.2024 zn. SE/01530/016781/2024/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 19.12.2024 správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na zabezpečovanie kvality a zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre potrubia sprchového systému pre znižovanie tlaku v hermetickej zóne JE EBO V2, špecifikovaných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1-Fa a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Požiadavka na ich odstránenie vychádza z nasledovných predpisov:

- nedostatok č. 1 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 3 písm. a) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.,

- nedostatok č. 2 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 3 písm. b) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.,
- nedostatok č. 3 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať rozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmať správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika