



**Slovenské elektrárne, a. s.**  
závod Atómovej elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice  
Slovenská republika  
T +421 33 597 4000  
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01530/016781/2024/Mc	Bugár/036 6362428 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 18.12.2024

Vec

**Žiadosť o schválenie PLKVZ č. EBO-STR/I-217-00-00 „Potrubia sprchového systému pre znižovanie tlaku v hermetickej zóne JE EBO V2 - 3. a 4. blok“ a schválenie požiadaviek na kvalitu VZ pre JE EBO V-2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len PLKVZ) č. EBO-STR/I-217-00-00 „Potrubia sprchového systému pre znižovanie tlaku v hermetickej zóne JE EBO V2 - 3. a 4. blok“ v rozsahu revízie č. 0, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom PLKVZ č. EBO-STR/I-217-00-00 je:

- Vypracovanie chýbajúcej dokumentácie kvality pre prevádzku pre VZ, ktoré nemali dokumentáciu kvality,
- deklarovanie schopnosti plniť si svoje naprojektované funkcie,
- PLKVZ je výsledkom plnenia nápravného opatrenia (B1.8) Akčného plánu programu dlhodobej prevádzky (PDP) JE EBO V-2, ktorý bol Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky akceptovaný listom zn. 7762/2014.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení č. EBO-STR/I-217-00-00 „Potrubia sprchového systému pre znižovanie tlaku v hermetickej zóne JE EBO V2 - 3. a 4. blok“ v rozsahu revízie č. 0, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 2.


Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 3. V prílohe č. 4 Vám zasielame plán kontrol a skúšok a v prílohe č. 5 zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40  
811 09 Bratislava

-42-



Ing. Tomáš Urminský  
manažér bezpečnosti

#### Prílohy

1. PLKVZ č. EBO-STR/I-217-00-00 „Potrubia sprchového systému pre znižovanie tlaku v hermetickej zóne JE EBO V2 - 3. a 4. blok“,
2. Požiadavky na kvalitu VZ č. EBO-STR/I-217-00-00,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plán kontrol a skúšok,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
6. CD.

Na vedomie

52000, 20100, A3000, 20300