

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Podateľňa Trnava

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40

811 09 Bratislava

Slovenská republika

T +421 2 5866 1111

F +421 36 636 2524

Dátum:

17. 12. 2025

Číslo zápisu:

11575/2025

10 + CD

Číslo spisu:

4237-2025

Vybavuje:

320 ✓

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01630/017669/2025/Mc

Kontakt

Wyrwa/033 5972358

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

16.12.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektov zmeny PZ501605006-11, PZ501605006-12, PZ501605006-13 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35“ a žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality a zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektov PZ501605006-11 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35 (rozdávzač 1EM, 1EL)“ (v prílohe č. 1), PZ501605006-12 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35 (rozdávzač 1EK)“ (v prílohe č. 2), PZ501605006-13 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35 (rozdávzač 2EM)“ (v prílohe č. 3) a žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality a zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2. Schvaľovací list je súčasťou projektov.

Predmetom realizačných projektov je výmena pôvodných relé RM4UB35 z dôvodu nedostatku náhradných dielov pôvodných relé (je ukončená ich výroba). Riešením je výmena relé výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za novú generáciu relé výrobcu SIEMENS. Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach (VZ) JE EBO V-2.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len IPZK) č. MOD V2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05 „Úsekové rozvážzače – 3. a 4. blok“ dodatok č. 04, „Nové komponenty v rozvážzačoch“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 4. Schvaľovací list je súčasťou individuálneho programu zabezpečenia kvality.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 k IPZK č. MOD V2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05, ktoré vám predkladáme v prílohe č. 5.

Plnenie požiadaviek v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6. Plnenie požiadaviek v súlade s § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 7. Plnenie požiadaviek v súlade s § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 8. V prílohe č.

V prílohe č. 9 Vám zasielame plán kontrol a skúšok a v prílohe č. 10 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

- ✓1. PZ 501605006-11 „Typová výmena jednofázového sieťového relé RM4UB35 (rozvádzač 1EM,1EL)“ pre 3. blok,
- ✓2. PZ 501605006-12 „Typová výmena jednofázového sieťového relé RM4UB35 (rozvádzač 1EK)“ pre 3. blok,
- ✓3. PZ 501605006-13 „Typová výmena jednofázového sieťového relé RM4UB35 (rozvádzač 2EM)“ pre 4. blok,
- ✓4. IPZK „Úsekové rozvádzače – 3. a 4. blok“, dodatok č. 04,
- ? 5. Požiadavky na kvalitu VZ, dodatok č. 04,
- ✓6. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
- ✓7. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
- ✓8. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
- ✓9. Plán kontrol a skúšok,
- ✓10. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
- ✓11. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300