

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01656/017912/2025/Mc

Kontakt

Szebellai/036 636 2706

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

17.12.2025

Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenie „Hydraulické časti HCČ GCN-317“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenie „Hydraulické časti HCČ GCN-317“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2 doplnením požiadaviek na kvalitu uvedených v technických podmienkach č. [REDAKOVANÉ] „Výroba a montáž vlnovcové tepelné bariéry HCČ EBO-V2, EMO12, MO34“, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 1

Predmetom revízie č. 3 uvedeného dokumentu je doplnenie úrovne inšpekčného certifikátu (okrem inšpekčného certifikátu „druh 3.2“ je postačujúci aj inšpekčný certifikát „druh 3.1“ doplnený o inšpekčnú správu 3.2 s požadovanými skúškami), oprava čísla výkresu a čísla BNS, revízia výkresov Ae 43048 P a Ae 43084 P.

Predošlá revízia č. 2 uvedených technických podmienok bola schválená rozhodnutím ÚJD SR č. 167/2025.

Plnenie požiadaviek v súlade s § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 2. V prílohe č. 3 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“).

Vyššie uvedené dokumenty k žiadosti SE, a. s., predkladajú ÚJD SR v listinnej forme a v elektronickej forme na príloženom CD nosiči.

S pozdravom

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Podateľňa Trnava

Dátum:

18. 12. 2025

Číslo záznamu:

11654/2025

Číslo spisu:

4241-2025

Prílohy:

3+CD

Vybavuje:

320

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava

-106-

Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Technické podmienky č. [REDAKOVANÉ] rev. 03 „Výroba a montáž vlnovcové tepelné bariéry HCČ EBO-V2, EMO12, MO34“,
2. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
3. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
4. CD.

Na vedomie

50000, 52000, 53000, 54000, A3000, B3000, 20300