

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01698/015154/2023/Đu	██████████/033 5973322	Jaslovské Bohunice
		██████████/033 5973316	6.12.2023

Vec


Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre vybrané zariadenie „Parogenerátory PGV-213 pre 3. a 4. blok JE EBO V2 a 1. a 2. blok JE EMO“

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre „Parogenerátory PGV-213 pre 3. a 4. blok JE EBO V2“ a „Parogenerátory PGV-213 pre 1. a 2. blok JE EMO 1,2“ doplnením požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumente „Technické a dodacie podmienky pre dodávku a výrobu domerkov s priemerom pod 44,5 mm pre projekt modifikácie HZS v uzle parogenerátorov JE VVER-440“, ██████████

Predmetom technických a dodacích podmienok je definovanie požiadaviek na kvalitu pre výrobu a dodávku domerkov s priemerom pod 44,5 mm pre projekt modifikácie HZS v uzle PG JE VVER-440.

Vzhľadom k tomu, že predmetný projekt nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom



Ing. Peter Farkaš
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. Technické a dodacie podmienky pre dodávku a výrobu domerkov s priemerom pod 44,5 mm pre projekt modifikácie heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov JE VVER-440, ██████████ vrátane 5 príloh,
2. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., písm. a) až g) k zmene požiadaviek na kvalitu pre Parogenerátory PGV-213 pre 3. a 4. bloku JE EBO V2 doplnením požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumente: „Technické a dodacie podmienky pre dodávku a výrobu domerkov s priemerom pod 44,5 mm pre projekt modifikácie HZS v uzle PG JE VVER-440“, ██████████
3. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., písm. a) až g) k zmene požiadaviek na kvalitu pre Parogenerátory PGV-213 pre 1. a 2. blok JE EMO 1,2 doplnením požiadaviek na kvalitu uvedených v dokumente: „Technické a dodacie podmienky pre dodávku a výrobu domerkov s priemerom pod 44,5 mm pre projekt modifikácie HZS v uzle PG JE VVER-440“ ██████████
4. CD.

Na vedomie

20100, 20700, A3000, 20310