

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01521/016855/2024/PJ

Vybavuje/linka

Šály/036 636 2062

Miesto/dátum

Mochovce

Juhár/036 636 2251 17.12.2024

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 502246873, žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia č. PNM34202087 formou revízie č. 08 a žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EMO 3

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 3:

Projekt zmeny č. 502246873 „Zaslepenie tlakovacích nátrubkov na HUA EMO3“

Predmetom projektu zmeny č. 501817369 je eliminovanie rizika vzniku netesnosti na spodnom tlakovacom nátrubku hlavnej uzatváracej armatúry (ďalej len „HUA“), ktorú predstavovalo pôvodné skrutkovanie, privarením zaslepovacieho dna na tento nátrubok.
HUA sú zaradené do bezpečnostnej triedy BT 1.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou Úradu jadrového dozoru SR (ďalej len „ÚJD SR“) č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie zmeny plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) č. PNM34202087 „2. etapa – Hlavný sekčný posúvač DN 500 – HUA – 3. Blok“ formou revízie č. 08.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je súčasťou PLKVZ č. PNM34202087, revízia č. 08.


V prílohe č. 4 zasielame „Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR“.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a v elektronickej forme (na CD nosiči).

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40
811 09 Bratislava


Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny č. 502246873 „Zaslepenie tlakovacích nátrubkov na HUA EMO3“,
2. PLKVZ č. PNM34202087 – 2. etapa – Hlavný sekčný posúvač DN 500 – HUA – 3. Blok,
3. PNM34637625 - Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení podľa § 8 a prílohy č. 7 vyhlášky č. 431/2011 Z. z.,
4. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
5. CD.

Na vedomie

50000, 52010, 54020, 53000, B3010, B2200, 20310