

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00505/001962/2023/Mc	[redacted] 033 5972390 [redacted] 033 5972577	Jaslovské Bohunice 1.2.2023

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou NZ501585519 IPR B20007 „Výmena regulačných eA“ pre 3. a 4. blok“, žiadosť o schválenie plánu kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu NZ501585519 IPR B20007 „Výmena regulačných eA“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2, ktorého dokumentáciu Vám predkladáme v prílohe č. 1. Uvedená dokumentácia bola v SE, a. s., schválená dňa 16.01.2023. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom modifikácie je výmena servopohonov na pozíciách 1,2TK20,40,60S20, ktoré sú bez dostupnosti ND a prevádzkového opotrebenia z dôvodu aktivácie mnoho násobných impulzov na zopnutie a vypnutie elektrického ovládania servopohonov a s veľmi malým mechanickým zdvihom s dopadom na lokálne opotrebenie mechanických častí.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia č. EBO-STR/I-214-00-00 „Servopohon hydrospojky 1,2TK20,40,60S20“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2 (príloha č. 2).

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie predložených požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení č. Z22006-PNKVZ-001 „IPR B20007 Výmena regulačných eA“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2 (príloha č. 3).

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4 a písm. f) a g) v prílohe č. 5.

Vzhľadom k tomu, že predmetný projekt nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia, alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,



a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. NZ 501585519 IPR B20007 Výmena regulačných eA pre 3. a 4.blok,
2. Plán kvality VZ č. EBO-STR/I-214-00-00 Servopohon hydrospojky 1,2TK20,40,60S20 pre 3. a 4. blok,
3. Požiadavky na kvalitu VZ č. Z22006-PNKVZ-001 IPR B20007 Výmena regulačných eA pre 3. a 4. blok,
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. CD.

Na vedomie

52000, 52010, A3000, 54000, 20310