



Slovenské elektrárne, a. s.
Útvar Licencovania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Podateľňa Trnava	
Dátum: 19. 12. 2025	
Číslo záznamu: 11405/2025	Číslo spisu: 1327-2026
Prílohy: 2 + CD	Vybavuje: 320V

3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, závod
935 39 Mochovce
Slovenská Republika
T: +421 36 637 8609

Úrad jadrového dozoru SR
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE/00040/017854/2025

Kontakt
Lucia Budovcová
+421 36 637 8072

Miesto/dátum
Mochovce
14. 12. 2025

VEC

Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu

V mene SE, a. s., závod MO34 Vás žiadam o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže pre potrubné trasy s príslušenstvom (vybrané zariadenia v rozsahu prílohy P01, P02, P03, P04 a P05 plánu kvality PNM34389518 rev. 07) čiastkového prevádzkového súboru [REDACTED] bezpečnostnej triedy I, II a III pre 4. blok JE Mochovce.

Predkladaný dokument už bol schválený Úradom jadrového dozoru rozhodnutiami číslo 258/2024 a 84/2025. Nakoľko došlo k doplneniu a k zmenám v tomto dokumente (zdôvodnenie zmien je samostatnou prílohou tohto listu) tieto zmeny podliehajú v súlade s § 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváleniu.

S pozdravom

Sloven
závod 3. a

Ing. Mgr. Nora Ač
Manažér licencovania

Parafa za 56000 [REDACTED]

Na vedomie: C0000, 56000, C6200, C0900

Príloha:

Číslo dokumentu		Názov dokumentu	Predkladaný dokument plne nahradza:	Príslušný PLKVZ
PNM34389518	13	Technologický postup č. TP/182/ENS/2010 Montáž potrubia a príslušenstva DPS [REDACTED]	PNM34389518 rev. 11 schválený rozhodnutím číslo 258/2024	PNM34382168-BT I, DN10 PNM34382168-BT I, DN15 PNM34382168-BT II PNM34382168-BT III
			PNM34389518 rev. 12 schválený rozhodnutím číslo 84/2025	PNM34382168-BT I, DN250

Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Ostatné požiadavky na kvalitu boli schválené ÚJD SR rozhodnutiami číslo 44/2015, 776/2015, 258/2024 a 84/2025. Relevantný PLKVZ PNM34382168 rev. 07 bol schválený ÚJD SR rozhodnutím číslo 84/2025. PLKVZ predkladáme ÚJD SR na informáciu v elektronickej forme na CD.

Na pracovnom stretnutí medzi zástupcami SE-MO34 a ÚJD SR dňa 10.09.2025 v Trnave boli konzultované požiadavky na kvalitu pre WPS uvedené v technologických postupoch (TP). V novej revízii predkladaného TP PNM34389518 rev. 13 boli doplnené nové WPS (dodatočne doplnené chýbajúce WPS). Pre doplnené armatúry je v TP relevantná WPS č. 252/2014/ENSrev3 a príslušná WPQR č. WPQR-VUZ-211/15/2270. Do TP bol doplnený aj prehľad WPS.

Predkladaný dokument bude súčasťou novej revízie dokumentu PNM34484559 Harmonogramom aktualizácie dokumentácie SMK.

