

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/01692/018063/2025/Mc	Wyrwa/033 5972358 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 18.12.2025

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu PZ 501169641-3 „Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 2EW)“ JE EBO V-2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu PZ 501169641-3 „Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 2EW)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom realizačného projektu PZ 501169641-3 je výmena pôvodného zvodíča prepätia DEHNventil DV TNC 255 + DEHNsignal DSI DV za novonavrhovaný zvodíč prepätia Siemens 5SD7413-1 z dôvodu nedostatku náhradných dielov pôvodného zvodíča prepätia (je ukončená výroba). Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach JE EBO V-2.

Individuálny program zabezpečenia kvality MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05, dodatok č. 7", tzn. plnenie požiadaviek podľa príloha č. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., požiadavky na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 v zmysle prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., a plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., vrátane PKS, boli súčasťou projektu PZ 3496, NZ 501169641 „Typová náhrada zvodíčov prepätia“, ktorý bol schválený na ÚJD SR rozhodnutím č. 281/2022 zo dňa 20.10.2022. Z tohto dôvodu Vám predmetné dokumenty nezasielame na opätovné schválenie, ale iba prikladáme na CD pre informáciu.

V prílohe č. 2 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava



Ing. Radovan Minarčík  
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PZ 501169641-3 „Náhrada zvodíčov prepätia 5SD7413-1 (rozdávzač 2EW)“,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
3. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300