

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1348-2023; 1446/2023

Trnava

17. 2. 2023



ROZHODNUTIE č. 70/2023

o prerušení správneho konania

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 správneho poriadku

Výrok

prerušuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa, vložka č. 2904/B,

správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže signálnych ovládacích, nízkonapäťových a ovládacích káblov - vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) v rozsahu dokumentu PNM34416663, rev. 02, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, pre 4. blok JZ Mochovce.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia doplnili podanie o nasledujúce náležitosti:

1. Zrevidovať dokument č. PNM34416663, rev. 02, Plán kontrol a skúšok (ďalej len „PKS“) JEMO-DGS Zariadenia vzduchotechniky – Elektro časť, a to zosúladiť na všetkých stranách aktuálnu revíziu dokumentu, v Tabuľke č. 1 aktualizovať revíziu 01 dokumentu PNM34193654 na revíziu 02 – Technologický postup (ďalej len „TP“) montáže. Ďalej upraviť prílohu P01 dokumentu č. PNM34416663, rev. 02, a to zosúladiť na všetkých stranách aktuálnu revíziu dokumentu, na stranách 3 až 5 opraviť číslo dokumentu v päte strany. Upraviť zoznam káblov tak, aby boli jednoznačne vyhľadateľné v príslušnom pláne kvality vybraného zariadenia a v údajovom liste káblov.
2. Zrevidovať dokument č. PNM34193654, rev. 02. Z tohto dokumentu musí priamo vyplývať, že je určený aj pre montáž káblov, ktoré sú uvedené v PKS PNM34416663, rev. 02.

3. Opraviť text žiadosti citujem: " vybrané zariadenia v rozsahu dokumentu PNM34416663, rev. 02". Uvedený dokument PNM34416663, rev. 02, je plán kontrol a skúšok VZ a nie plán kvality vybraných zariadení (ďalej len "PLKVZ"). Zabezpečiť referencie v príslušných PLKVZ na PKS č. PNM34416663, rev. 02 a TP č. PNM34193654, rev. 02 a v predloženej žiadosti požiadať o preschválenie aj týchto PLKVZ.

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

Ak navrhovateľ v určenej lehote neodstráni nedostatky podania, úrad konanie zastaví v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 2. 2. 2023 zn. SE/00082/002017/2023 začal dňom doručenia žiadosti na úrad 3. 2. 2023 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže signálnych ovládacích, nízkonapäťových a ovládacích káblov - vybrané zariadenia (ďalej len „VZ“) v rozsahu dokumentu PNM34416663, rev. 02, bezpečnostnej triedy (ďalej len „BT“) III, pre 4. blok JZ Mochovce.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že obsahuje nedostatky. Telefonicky a mailovou formou zo dňa 9. 2. 2023 a 10. 2. 2023 vyzval žiadateľa o vyjasnenie nedostatkov. Úrad po vyjasnení nedostatkov so žiadateľom prerušuje správne konanie za účelom zrevidovania predložených dokumentov o náležitosti uvedené vo výrokovej časti v bodoch 1. až 3. tohto rozhodnutia.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať rozklad. Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riaditeľka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika