

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR  
Ing. Peter Uhrík  
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa  
8913/2020/21.12.2020  
2993/2021/28.4.2021

Naše číslo  
SE/2022/004378/Ga

Kontakt  
[redacted] 036 636 2302  
[redacted] 36 636 3524

Miesto/dátum  
Mochovce  
31.1.2022

Vec

**Žiadosť o schválenie zmeny v plánoch kvality vybraných zariadení JE EMO 1,2 a plnenie požiadaviek ÚJD SR k plneniu opatrenia č. 1 z dodatku protokolu ÚJD SR [redacted]**

SE, a. s., listom zn. SE/2020/059220/Pj zo dňa 27.11.2020 zaslali úradu plnenie nápravného opatrenia [redacted] z dodatku protokolu ÚJD SR [redacted]

ÚJD SR listom zn. 8913/2020 zo dňa 21.12.2020 zaslal SE, a.s., k predmetnému nápravnému opatreniu záporné stanovisko a požiadal o doplnenie.

SE, a. s., listom SE/2021/010943/Ga zo dňa 25.3.2021 zaslali úradu nové plnenie požiadaviek uložených v predmetnom liste.

ÚJD SR listom zn. 2993/2021 zo dňa 28.4.2021 zaslali záporné stanovisko k doplneniu plnenia nápravného opatrenia [redacted] zo zápisnice k protokolu [redacted]

Plnenie

ÚJD SR listom zn. 2993/2021 zo dňa 28.4.2021 požiadal SE, a. s., o predloženie dotknutých plánov kvality ako aj pracovných postupov na výkon prevádzkových kontrol so zapracovaním reálnych minimálnych hrúbok stien na schválenie.

Na základe požiadavky úradu Vám predkladáme vypracované zmeny dotknutých plánov kvality .

V súlade s § 4 ods.2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame aj o schválenie týchto zmien plánov kvality:

Zmena č. 8 plánu kvality [redacted] „Plán kvality pre potrubné trasy“,  
Zmena č. 2 plánu kvality [redacted] „Plán kvality pre potrubné trasy“,  
Zmeny č. 5 plánu kvality [redacted] „Plán kvality pre potrubné trasy“.

Predmetom predložených zmien plánov kvality je stanovenie kritérií pre vyhodnotenie výsledkov NDT kontrol realizovaných meraním hrúbky materiálu.

Po schválení zmien plánov kvality [redacted] ÚJD SR bude následne realizovaná úprava minimálnych dovolených hrúbok v Programe prevádzkových kontrol pre 1. a 2. blok JE EMO 1,2.


Na základe dohovoru s ÚJD SR sa každoročne zbierajú podklady k zapracovaniu zmien do „Programu prevádzkových kontrol“ k termínu 30.6. Po tomto termíne sa vypracováva revízia dokumentov a zasiela sa na schválenie ÚJD SR. Zapracovanie minimálnych dovolených hrúbok dotknutých potrubí TVD do Programu prevádzkových kontrol pre 1. a 2. blok JE EMO 1,2 bude po schválení zmien dotknutých Plánov kvality v súlade s nastaveným procesom.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Spolu s plánmi kvality posielame aj plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme.

S pozdravom



Ing. Mgr. Štefan Hajdú  
manažér jadrovej bezpečnosti

#### Prílohy

1. Zmena č. 8 PLKVZ [redacted], Plán kvality pre potrubné trasy“,
2. Zmena č. 2 PLKVZ [redacted], Plán kvality pre potrubné trasy“,
3. Zmena č. 5 PLKVZ [redacted], Plán kvality pre potrubné trasy“,
4. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. k zmene č. 8 PLKVZ [redacted]
5. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. k zmene č. 2 PLKVZ [redacted]
6. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. k zmene č. 5 PLKVZ [redacted]
7. Nezávislé posudzovanie dokumentácie predkladanej ÚJD SR (zmena plánov kvality [redacted] ev. č. CVV012022/4600016184rev.0),
8. Správa „Stanovenie minimálnej dovolenej hrúbky [redacted] ev. č. PRSTVD/20100/2020/70, rev.1,
9. Správa „Stanovenie minimálnej dovolenej hrúbky potrubí [redacted] Potrubia systému [redacted] zaradené do prevádzkových kontrol v zmysle [redacted] ev. č. PRV/20100/2021/88,
10. CD.

#### Na vedomie

B3010, 20100, 20310