

Slovenské elektrárne, a. s.  
závod Atómovej elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice  
Slovenská republika  
T +421 33 597 4000  
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR	
Trnava	
Dňa	7. 02. 2023
Evidenčné číslo	1136/2023
Číslo spisu	ÚJD SR 1364-2023
Prílohy	5 + CD číslo účtu 310

Úrad jadrového dozoru SR

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00526/002053/2023/Mc	[redacted]/033 5972136 [redacted]/033 5972577	Jaslovské Bohunice 6.2.2023

Vec

**Žiadosť o schválenie dočasnej zmeny predpisu 3-LAP-001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku“ JE EBO V-2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie dočasnej zmeny predpisu 3-LAP-001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku“, rev. č. 21, v kapitole 3.5.1 Hydroakumulátory.

Predmetom dočasnej zmeny je úprava požiadavky na kontrolu 3.5.1.8 "Vykonať funkčnú skúšku každého HA výtokom vody do reaktora". Táto PK má stanovenú frekvenciu vykonávania 1x za 8 rokov v REŽIME 7. Počas platnosti dočasnej zmeny bude v predpise 3-LAP-001 doplnený aj REŽIM 6. Dočasná zmena bude platiť do ukončenia 40. kampane.

Počas tohtoročnej odstávky 3. bloku budú realizované funkčné skúšky HA výtokom vody do reaktora, čiže frekvencia vykonávania skúšky bude dodržaná. Vzhľadom na to, že počas odstávky nebude blok prevedený do REŽIMU 7, skúška bude vykonaná v REŽIME 6. Táto skúška už bola v minulosti v REŽIME 6 vykonávaná, čo dokumentuje technická správa VÚJE "Výsledky meraní charakteristík aktívnych a pasívnych systémov havarijného dopĺňovania primárneho okruhu a chladenia AZ reaktora blokov JE VVER 440 s reaktorom V-213" z roku 1986. Rovnako aj v predpise 6-LAP-003 "Zdôvodnenie limit a podmienok" je uvedené, že pôvodný projekt pre túto skúšku nestanovuje požiadavku na vyvezenie paliva a vnútroreaktorových častí.

Funkčnú skúšku HA v REŽIME 6 vykonáva napr. JE PAKS.

Aktualizované znenie predpisu 3-LAP-001, rev. č. 21 Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Technickú správu VÚJE "Výsledky meraní charakteristík aktívnych a pasívnych systémov havarijného dopĺňovania primárneho okruhu a chladenia AZ reaktora blokov JE VVER 440 s reaktorom V-213" 1. a 2. časť Vám predkladáme v prílohách č. 2 a 3.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4 a písm. f) a g) v prílohe č. 5.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2. písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a. s.  
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava



Ing. Patrik Kašo  
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. 3-LAP-001, Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku, revízia č. 21,
2. Technická správa „Výsledky meraní charakteristík aktívnych a pasívnych systémov havarijného doplňovania primárneho okruhu a chladenia AZ reaktora blokov JE VVER 440 s reaktorom V-213“, 1. časť
3. Technická správa „Výsledky meraní charakteristík aktívnych a pasívnych systémov havarijného doplňovania primárneho okruhu a chladenia AZ reaktora blokov JE VVER 440 s reaktorom V-213“, 2. časť
4. Plnenie § 9 ods.3 písm. a) až e) vyhl. č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie § 9 ods.3 písm. f) a g) vyhl. č. 431/2011 Z. z.,
6. CD.

Na vedomie  
A0100, A0140, 20300