

**Jadrová bezpečnosť**

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia

bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5

918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00019/000046/2024/Mc

Kontakt

[REDACTED]/033 5972390

[REDACTED]/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

3.1.2024

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou NZ 501440024 IPR 19005/1/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle PG na 4. bloku“ (s priemerom nad 44,5 mm) a žiadosť o schválenie zmeny IPZK a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu NZ 1440024 IPR 19005/1/2019 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle PG na 4. bloku“ (s priemerom nad 44,5 mm) JE EBO V-2, ktorého dokumentáciu Vám predkladáme v prílohe č. 1. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom modifikácie je obnoviť projektovú spoľahlivosť integrity heterogénnych zvarov technologických odberov v uzle telesa nádoby PG č. 41- 46 po strane sekundárneho okruhu.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality IPZK č. VÍT-IPZJ-PG-1/82 „Parogenerátor [REDACTED] na 3,4 blok SE EBO“, dodatok č. 40 „Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle parogenerátorov PGV-213 - PG41 až PG46“ JE EBO V-2 s priemerom nad 44,5 mm, ktorý Vám zasielame v prílohe č. 2 (súčasťou sú aj technické a dodacie podmienky“

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení „Parogenerátor [REDACTED] na 3,4 blok SE-EBO“, ktorý Vám zasielame v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Vzhľadom k tomu, že predmetný projekt nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,




a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uvedený projekt má dopad na zmenu bezpečnostnej správy JE EBO V-2, ktorej revízie boli schválené rozhodnutiami ÚJD SR č. 136/2021 a 109/2022.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava

-60-



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. NZ501440024 IPR 19005/1/2019 Modifikácia heterogénnych zvarových spojov v uzle PG na 4. bloku, (s priemerom nad 44,5 mm),
2. IPZK č. VÍT-IPZJ-PG-1/82 Parogenerátor [redacted] na 3,4 blok SE EBO, dodatok č. 40,
3. Požiadavky na kvalitu Parogenerátor [redacted] na 3,4 blok SE EBO,
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. CD.

Na vedomie

52000, A3000, 54000, 20310