

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00056/000119/2026/Ga

Kontakt

Vunč/036 636 3057

Gálová/036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

8.1.2026

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny IPR EMO65700, žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality č. Y 10 formou dodatku č. 03, žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v predprevádzkovej bezpečnostnej správe, zmena č. 204/2025 JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR EMO65700 „Zvýšenie spoľahlivosti hermetických dverí“(NZ 500856775).

Predmetom projektu zmeny je obnoviť spoľahlivosť hermetických dverí s blokovacím mechanizmom na projektovú úroveň, zabezpečiť ich funkčnosť a zlepšiť informovanosť personálu o stave hermetických dverí doplnením miestnej signalizácie. Zmenou dotknuté zariadenia sú zaradené do bezpečnostnej triedy BT II a BT III.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR) č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) č. Y10, formou dodatku č. 03 „Blokovací mechanizmus HD a signalizácia“.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 atómového zákona žiadajú ÚJD SR o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v predprevádzkovej bezpečnostnej správe pre 1. a 2. blok EMO, zmena č. 204/2025.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

Upozornenie:

Táto dokumentácia obsahuje citlivé informácie podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokumentácia sa nezverejňuje podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny IPR EMO65700 „Zvýšenie spoľahlivosti hermetických dverí“ (NZ 500856775),
2. IPZK č. Y 10, dodatok č. 03 „Blokovací mechanizmus HD a signalizácia“,
3. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení,
4. Predprevádzková bezpečnostná správa pre 1. a 2. blok EMO, zmena č. 204/2025,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
6. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., v znení neskorších predpisov,
7. CD.

Na vedomie

50000, 52010, 54020, 53000, B3010, B2200, 20310