



Číslo: 1297/2025, spis UJD SR 1400-2025

Slovenské elektrárne, a. s.
závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
935 39 Mochovce

ROZHODNUTIE č. XXX/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, s miestom podnikania: závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 4. bloku JE Mochovce uvedených v pláne kvality VZ

**„PLKVZ - 2. etapa - Ostatní spojovací potrubí - BTI (4. blok),
č. PNM34204907, rev. 11.**

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť pôvodného plánu kvality VZ PLKVZ - 2. etapa - Ostatní spojovací potrubí - BTI (4. blok), č. PNM34204907, rev. 10, schváleného rozhodnutím úradu č. 279/2024.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 14.01.2025 zn. SE/00040/000400/2025 začal dňom 15.01.2025 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ uvedených v pláne kvality VZ PLKVZ - 2. etapa - Ostatní spojovací potrubí - BTI (4. blok), č. PNM34204907, rev. 11, na jadrovom zariadení 4. bloku JE Mochovce, uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumentácii priloženej k žiadosti.

Zmena predloženého plánu kvality zahŕňa formálne úpravy v podobe jeho rozdelenia do samostatných sekcií kategorizovaných podľa druhu a typo-rozmeru v rámci bezpečnostnej triedy I.

PLKVZ - 2. etapa - Ostatní spojovací potrubí - BTI (4. blok), č. PNM34204907, rev. 11, definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy prípravy výroby, výroby, dopravy, skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby vrátane organizačného a technického zabezpečenia hodnotených potrubných trás čiastkového prevádzkového systému - Spojovacie potrubia 4. bloku JE Mochovce.

Plnenie požiadaviek na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality vyžadované § 9 ods. 3 písm. a) až f) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je uvedené v kap. č. 2.4 hodnoteného plánu kvality VZ.

Pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky dotknutých VZ - potrubia menovitého priemeru DN15, DN32, DN80 a DN100 (sekcia 01, 03, 04 a 05 hodnoteného plánu kvality č. PNM34204907, rev. 11), nie sú špecifikované žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu VZ, dokumentácia sa pre ne nevypracováva. V priebehu životného cyklu VZ môžu byť na základe prevádzkových skúseností dodatočne zavedené prevádzkové kontroly a údržba tak, aby bola zavedená zodpovedajúca bezpečnosť pri ich používaní.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy I.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky uvedené v § 6 a prílohe č. 5 Časť II. písm. a) – r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky vyžadované § 25 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností