

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00219/000758/2026/Mc	Rolenčík/033 5972680 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 16.1.2026

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektovej zmeny PZ 501720234-7 „Typová výmena časového relé RE 88 865 265“ a žiadosť o schválenie plánov kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s projektovou zmenou PZ 501720234-7 „Typová výmena časového relé RE 88 865 265“ pre rozvádzač 1EW. Dokumentáciu zmeny Vám predkladáme v prílohe č. 1. Uvedená projektová dokumentácia bola schválená v SE-EBO dňa 3.11.2025. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Cieľom realizácie projektovej zmeny je náhrada časového relé typu RE 88 865 265 novým relé s rovnakými parametrami a charakteristikami v rozvádzači zaisteného napájania II. kategórie 1EW. Výroba relé typu RE 88 865 265 Schneider, Telemecanique sa skončila.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie individuálneho programu zabezpečenia kvality vybraného zariadenia (ďalej len „IPZK“) č. MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Systémové rozvádzače – 0,4 kV“, dodatok č. 14 „Nové komponenty v rozvádzačoch (časové relé)“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame aj o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia č. MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Nové komponenty v rozvádzačoch (časové relé)“ rev. č. 0, ktorý Vám predkladáme v prílohe v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4, plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. Vám predkladáme v prílohe č. 5 a plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. Vám predkladáme v prílohe č. 6.

Plán kontrol a skúšok Vám zasielame v prílohe č. 7 a vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR uvedených v záverečnom stanovisku č. 2038/2004-1.6./hp Vám zasielame v prílohe č. 8.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. PZ 501720234-7 Typová výmena časového relé RE 88 865 265, (1EW),

2. IPZK č. MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Nové komponenty v rozvádzačoch (časové relé), dodatok č. 14,
3. Požiadavky na kvalitu vybraného zariadenia č. MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Nové komponenty v rozvádzačoch (časové relé), dodatok č. 14,
4. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plán kontrol a skúšok,
8. Vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska vydaného MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp,
9. CD.

Na vedomie

54000, 53000, 52000, 20300