

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo spisu

UJD SR 1459-2025; 2427/2025

Trnava

11. 3. 2025



ROZHODNUTIE č. 143/2025

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 správneho poriadku a § 8 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

Výrok

prerušuje konanie

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

vo veci schválenia

A. zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) – potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu prílohy č. P1 plánu kvality č. PNM34382167, rev. 08, čiastkového prevádzkového súboru (ďalej len „DPS“) – Systém havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora, pre 3. blok JE Mochovce,

B. zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ pre 3. blok JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality „Plán kvality vybraného zariadenia – revízia IPZK C143“, č. PNM34382167, rev. 08.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnili svoju žiadosť v nasledovnom rozsahu:

1) Aktualizovať a doplniť technologický postup č. TP/072/ENS/2010, rev. 17, aby obsahoval aktuálne a relevantné technologické postupy zvarovania, podľa ktorých sa budú dotknuté VZ zvarovať.

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené bude správne konanie v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 17. 1. 2025 č. SE/00040/000640/2025 začal dňom 20. 1. 2025 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ – potrubné trasy s príslušenstvom v rozsahu prílohy č. P1 plánu kvality č. PNM34382167, rev. 08, DPS – Systém havarijného chladenia aktívnej zóny reaktora, pre 3. blok JE Mochovce a vo veci schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ pre 3. blok JE Mochovce obsiahnutých v pláne kvality,, Plán kvality vybraného zariadenia – revízia IPZK C143“, č. PNM34382167, rev. 08.

Po posúdení predloženej dokumentácie a na základe konzultácií so žiadateľom úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie upraviť a doplniť. Požiadavky na ich odstránenie vychádzajú z nasledovných predpisov:

- nedostatok č. 1 – požiadavka je vyžadovaná § 8 ods. 1 písm. c) a prílohou č. 7 písm. k), n) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky podania.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať rozklad.

Rozhodnutie nemožno preskúmať správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.

riadiťka odboru systémov,
komponentov a stavebných konštrukcií

Doručuje sa

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika