

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00214/000963/2025/Mc	Poláček/0910674947 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 20.1.2025

Vec

Žiadosť o schválenie zmeny PLKVZ č. EBO-STR/II-057-00-00, revízia č. 1 „Dieselgenerátor s príslušenstvom – Tepelné výmenníky - chladiče dieselgenerátorov“ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len PLKVZ) č. EBO-STR/II-057-00-00, revízia č. 1 „Dieselgenerátor s príslušenstvom – Tepelné výmenníky - chladiče dieselgenerátorov“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom revízie č. 1 je doplnenie PLKVZ č. EBO-STR/II-057-00-00 „Dieselgenerátor s príslušenstvom“ (ZÁKLADNÝ + Rozpad zariadenia na prvky a komponenty) o požiadavky na kvalitu súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami tepelných výmenníkov - chladičov dieselgenerátorov valcov a trysiek 1,2QS13,23,33W01 a tepelných výmenníkov - chladičov nasávaného vzduchu 1,2QS14,24,34W01, ktoré sú súčasťou ich nadväzujúceho chladiaceho systému 1,2QS.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení č. EBO-STR/II-057-00-00, revízia č. 1 „Dieselgenerátor s príslušenstvom – Tepelné výmenníky - chladiče dieselgenerátorov“, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 2.

Predmetná revízia č. 1 je zároveň plnením požiadavky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ÚJD SR) z listu č. 10300/2024 zo dňa 21.11.2024:

Súčasne úrad požaduje v termíne do 20.01.2025 predložiť na schválenie všetky doteraz úradom neschválené požiadavky na kvalitu predmetného chladiča č. 2QS13W01 ako súčasti systému dieselgenerátora DG6 (minimálne v rozsahu technologických postupov, plánov kontrol a skúšok, technologických postupov zvarovania WPS, výkresovej dokumentácie,...), podľa ktorých bola vykonaná dočasná lokálna modifikácia jeho tesniacich plôch,

a listu č. 10304/2024 zo dňa 21.11.2024:

Súčasne úrad požaduje v termíne do 20.01.2025 predložiť na schválenie všetky doteraz úradom neschválené požiadavky na kvalitu predmetného chladiča č. 2QS14W01 ako súčasti systému dieselgenerátora DG6 (minimálne v rozsahu technologických postupov, plánov kontrol a skúšok, technologických postupov zvarovania WPS, výkresovej dokumentácie,...), podľa ktorých bola vykonaná dočasná lokálna modifikácia jeho tesniacich plôch.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám zasielame v prílohe č. 3, v prílohe č. 4 plnenie § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. a prílohe č. 5 plnenie § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.



V prílohe č. 6 Vám zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava
-42-



Ing. Peter Farkaš
riadiť závod SE-EBO

Prílohy

1. PLKVZV č. EBO-STR/II-057-00-00, revízia č. 1 „Dieselgenerátor s príslušenstvom – Tepelné výmenníky - chladiče dieselgenerátorov“ s prílohami č. 27÷33,
2. Požiadavky na kvalitu č. EBO-STR/II-057-00-00, revízia č. 1,
3. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z
4. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z
5. Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z
6. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
7. CD.

Na vedomie

52000, A3000, 20300