

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00153/000814/2025/AA	Pálinkáš/036 636 2725 Ács/036 636 3822	Mochovce 20.1.2025

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny IPR M20058 (NZ č. 501573841), žiadosť o schválenie zmeny IPZK L2/2 formou dodatku č. 17 a zmeny IPZK L2b formou dodatku č. 13, žiadosť o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení JE EMO 1,2

Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a. s.“) v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) žiadajú Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

IPR M20058 (NZ č. 501573841) „Výmena ističov J2UX v prívodoch 0,4kV nesystémových rozvádzačov 1,2BJA25; 1,2,BJA20; 1,2,BJB20; 1,2,BJA23; 1,2,BJB23“.

Predmetom projektu zmeny je nahradenie pôvodných ističov typu J2UX, ktoré sú použité v prívodoch nesystémových rozvádzačov. Projekt bude realizovaný na 1. a 2. bloku JE EMO 1,2.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny IPZK L2/2 rozvádzače UNIBLOK – 2. blok s názvom „istič 3VA2 - Siemens“ formou dodatku č. 17 a o schválenie zmeny IPZK L2b rozvádzače UNIBLOK – 1. blok s názvom „istič 3VA2 - Siemens“ formou dodatku č. 13.

SE, a. s., v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov žiadajú ÚJD SR o schválenie zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení.

Príslušné vybrané zariadenia sú klasifikované do bezpečnostnej triedy BT III.

SE, a. s., predkladajú ÚJD SR v prílohe č. 2 a č. 3 plnenia § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sú súčasťou predkladaných IPZK a v prílohe č. 4 predkladajú vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Realizácia predmetného projektu je plánovaná počas rozšírenej generálnej odstávky 1. bloku JE EMO a typovej generálnej odstávky 2. bloku JE EMO.

Príslušnú dokumentáciu k žiadosti SE, a. s., predkladajú v listinnej forme a v elektronickej forme na priloženom CD nosiči.

Predmetnou zmenou dotknutá kapitola 8.3 „ELEKTRICKÝ SYSTÉM VO VNÚTRI ELEKTRÁRNE“ dokumentu 7 - BSP/0001 „Predprevádzková bezpečnostná správa“, vydanie č. 01, revízia č.16 bola predložená ÚJD SR listom zn. SE/00154/000815/2025/AA zo dňa 20.1.2025.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava

Mgr. Pavol Maľa

vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. IPR M20058 (NZ č. 501093718) „Výmena ističov J2UX v prívodoch 0,4kV nesystémových rozvádzačov 1,2BJA25; 1,2,BJA20; 1,2,BJB20; 1,2,BJA23; 1,2,BJB23“,
2. Dodatok č. 17 k IPZK L2/2 rozvádzače UNIBLOK – 2. blok s názvom „istič 3VA2 - Siemens“ (obsahuje „plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov“),
3. Dodatok č. 13 k IPZK L2b rozvádzače UNIBLOK – 1. blok s názvom „istič 3VA2 - Siemens“ (obsahuje „plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov“),
4. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
5. CD nosič.

Na vedomie

50000, 52010, 53000, 54020, B2200, B3010, 20310