

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00274/001090/2026/Mc

Kontakt

Szebellai/036 6362706

Mackovič/033 5972577

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

22.01.2026

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektu zmeny č. 503145081 „Extrakcia teplovýmennej rúrky parogenerátora PG43“, žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ č. VÍT-IPZJ-PG-1/82, dodatok č. 45 a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu zmeny č. 503145081 „Extrakcia teplovýmennej rúrky parogenerátora PG43“ 4. blok JE EBO V-2, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1.

Predmetom realizácie projektu zmeny č. 503145081 je extrakcia jednej teplovýmennej rúrky parogenerátora PG43 za účelom:

- expertízneho posúdenia:
- stavu vonkajšieho povrchu rúrky,
- chemickej skladby nánosov na rúrke,
- mechanizmu tvorby nánosov,
- prijatia opatrení na elimináciu, resp. spomalenie degradačného procesu teplovýmenných rúrok.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ (ďalej len „IPZK“) č. VÍT-IPZJ-PG-1/82 „Parogenerátor [REDAKOVANÉ]“ dodatok č. 45 „Teplovýmenná rúrka parogenerátora PG43“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k IPZK č. VÍT-IPZJ-PG-1/82, dodatok č. 45, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4.

V prílohe č. 5 zasielame vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR.

S pozdravom

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky	
Podateľňa Trnava	
Dátum: 26. 01. 2026	
Číslo záznamu: 722/2026	Číslo spisu: 4852 1506-226
Prílohy: 5+CD	Výbavuje: 320 ✓

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40
811 09 Bratislava

[REDAKOVANÉ]
Ing. Radovan Minarčík
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. Projekt zmeny č. 503145081 „Extrakcia teplovýmennej rúrky parogenerátora PG43“,
2. IPZK č. VÍT-IPZJ-PG-1/82 „Parogenerátor [REDAKOVANÉ]“, dodatok č. 45 „Teplovýmenná rúrka parogenerátora PG43“,

3. Požiadavky na kvalitu VZ k IPZK č. VÍT-IPZJ-PG-1/82, dod. č. 45,
4. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
6. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300