

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 TrnavaVáš list číslo/zo dňa Naše číslo
SE/00247/001154/2025/McKontakt
Manák/033 5972327
Mackovič/033 5972577Miesto/dátum
Jaslovské Bohunice
24.1.2025

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu PZ503001692-1, PZ503001692-2 „Zmena priemeru výhrevného elementu (HE) v KNI-LM z 1,2 mm na priemer 1,5 mm v SE-EBO“ a žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu PZ503001692-1, PZ503001692-2 „Zmena priemeru výhrevného elementu (HE) v KNI-LM z 1,2 mm na priemer 1,5 mm v SE-EBO“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1 pre 3. blok a v prílohe č. 2 pre 4. blok. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom projektu PZ503001692-1, PZ503001692-2 je zmena priemeru pôvodných výhrevných elementov (HE) v KNI-LM z 1,2 mm na priemer 1,5 mm. Uvedenú zmenu je požadované zrealizovať z dôvodu, že dodávateľská organizácia (francúzska spoločnosť THERMOCOAX) výrobcovi termočlánkov (Škoda-JS, a. s., Plzeň) nie je schopná úspešne vykonať redukciu výhrevného elementu v KNI-LM na priemer 1,2 mm.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality „Meranie hladiny v tlakovej nádobe reaktora, Zmena KNI-LM“, dodatok č. 1, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 3. Schvaľovací list je súčasťou individuálneho programu zabezpečenia kvality.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení JE EBO V-2 v rozsahu „Meranie hladiny v tlakovej nádobe reaktora, Zmena KNI-LM“, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 7.

V prílohe č. 8 Vám predkladáme „Plán kontrol a skúšok“. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp, Vám zasielame v prílohe č. 9.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40

811 09 Bratislava

-42-



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. PZ503001692-1, Zmena priemeru výhrevného elementu (HE) v KNI-LM z 1,2 mm na priemer 1,5 mm v SE-EBO" pre 3. blok,
2. PZ503001692-2 „Zmena priemeru výhrevného elementu (HE) v KNI-LM z 1,2 mm na priemer 1,5 mm v SE-EBO" pre 4. blok,
3. Individuálny program zabezpečenia kvality, Meranie hladiny v tlakovej nádobe reaktora, Zmena KNI-LM, dodatok č. 1,
4. Požiadavky na kvalitu VZ, Meranie hladiny v tlakovej nádobe reaktora, Zmena KNI-LM, dodatok č. 1,
5. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Hodnotenie bezpečnosti v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Posúdenie návrhu na zmenu v zmysle § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
8. Plán kontrol a skúšok,
9. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
10. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300