

Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Kontakt	Miesto/dátum
	SE/00346/001617/2026/Mc	Adamec/033 5972675 Mackovič/033 5972577	Jaslovské Bohunice 30.01.2026

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou typového projektu PZ 501151092 „Typová výmena servopohonov 52001, 52002, 52003“ a žiadosť o schválenie plánu kvality VZ, individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou projektu PZ 501151092 „Typová výmena servopohonov 52001, 52002, 52003“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Schvaľovací list je súčasťou projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia rieši typovú výmenu servopohonov na technických miestach č. 04.7.166.1, 04.7.166.3, 54.7.166.1, 54.7.166.2, 54.7.166.3, 54.7.102.1 a 2TE50S22. Pôvodné typy servopohonov sa už nevyrábajú a na trhu nie sú dostupné ich náhradné diely. Ako typová náhrada sú definované servopohony výrobcu Regada s. r. o Prešov. Výmena servopohonov si vyžaduje aj zásah do rozvádzačov napájania servopohonov.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) č. EBO-STR/I-230-00-00 „Viacotáčkové servopohony Regada SO 2-A, MO 3-A, MO 4-A, MO 5-A“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2. Schvaľovací list je súčasťou plánu kvality.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k PLKVZ č. EBO-STR/I-230-00-00 „Viacotáčkové servopohony Regada“, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Zároveň v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie dodatku č. 18 individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ (ďalej len „IPZK“) č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače – 04 kV“, ktorý sa zaoberá modifikáciou v obvodoch napájania servopohonov, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 4.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k IPZK č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače -0,4 kV“, dodatok č. 18, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 5

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6 v dokumente „Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) Vám predkladáme v prílohe č. 7 v dokumente „Hodnotenie bezpečnosti“ a plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 8 v dokumente „Posúdenie návrhu na zmenu“.

Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR Vám zasielame v prílohe č. 9.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Pribinova 40
811 09 Bratislava



Ing. Tomáš Urminský
manažér bezpečnosti

Prílohy

1. PZ 501151092 „Typová výmena servopohonov 52001, 52002, 52003“,
2. PLKVZ č. EBO-STR/I-230-00-00 „Viacotáčkové servopohony Regada SO 2-A, MO 3-A, MO 4-A, MO 5-A“,
3. Požiadavky na kvalitu VZ pre viacotáčkové servopohony Regada,
4. IPZK č. MOD2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV“, dod. č. 18,
5. Požiadavky na kvalitu VZ pre podružné rozvádzače – 0,4 kV, dod. č. 18,
6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
8. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhl. ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
9. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR,
10. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20300