

Jadrová bezpečnosť  
Licencovanie a styk s dozormi

Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava 2  
Slovenská republika  
T +421 2 5866 1111  
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR

[redacted]  
poverený vykonávaním funkcie  
generálneho riaditeľa sekcie hodnotenia  
bezpečnosti a kontrolných činností  
Okružná 5  
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/2022/1007647/04

Kontakt

[redacted] 033 597 4165

[redacted] 033 5973316

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice  
23.2.2022

Vec

**Žiadosť o súhlas s realizáciou zmien prevádzkových predpisov 3-TPP-001 "Normálna prevádzka 3. bloku", 4-TPP-001 "Normálna prevádzka 4. bloku" JE EBO V2**

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o vydanie súhlasu s realizáciou zmien prevádzkových predpisov 3-TPP-001 „Normálna prevádzka 3. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 25 (Príloha č. 1) a 4 TPP 001 „Normálna prevádzka 4. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 24 (Príloha č. 2).

Súčasné úpravy a zmeny v predpisoch 3-TPP-001 a 4-TPP-001 boli zamerané hlavne na doplnenie nového značenia podporných služieb v zmysle Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. V manipulačných predpisoch O05, O06, N06 a N05 bolo zapracované nápravné opatrenie č. 5 z udalosti 004\_2021\_EBO03\_P z výboru SNaP ohľadom nezaistovania vysokotlakých čerpadiel TJ v REŽIME 5. Ďalej v manipulačnom predpise N06 bolo zosúladené znenie v zmysle postupu 3-SUP/230 Kontrola indikácie polohy HRK po GO.

Zmeny vyplývajú z pripomienok personálu, alebo z požiadaviek správcu zariadenia, ktoré dopĺňujú predpisy z hľadiska bezpečnejšej a spoľahlivejšej prevádzky, alebo lepšieho porozumenia pokynov.

Podrobnejšie zdôvodnenie navrhovaných zmien je uvedené v revíziách predložených predpisov (príloha č. 1 a č. 2).

Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 3 a písm. f) a g) v prílohe č. 4.

Vzhľadom k tomu, že predmetné zmeny prevádzkových predpisov nie sú realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.  
Mlynské nivy 47  
821 09 Bratislava  
60

Ing. Mgr. Štefan Hajdú  
manažér jadrovej bezpečnosti

Prílohy

1. 3-TPP-001 „Normálna prevádzka 3. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 25,
2. 4-TPP-001 „Normálna prevádzka 4. bloku“, vyd. č. 3, rev. č. 24,
3. Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) až e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
4. Plnenie § 9 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. CD.

Na vedomie

A1000, A1010, 20310

Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 60	
Ing. Mgr. Štefan Hajdú manažér jadrovej bezpečnosti	
Úrad jadrového dozoru SR Podateľňa Trnava	
Došlo	28.02.2022
Evidenčné číslo	1539/2022
Číslo spisu:	W SR 1539-2022
Prílohy:	-4-10 číslo návratu: 310